

College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Lingewaard
Postbus 15
6680 AA Bommel

Datum : 19-10-2020
Ons kenmerk : 201019-0017
Contactpersoon : Meine Jacobi
Doorkiesnummer : 088-3555045
E-mail adres : Meine.Jacobi@vggm.nl

Onderwerp: Omgevingsadvies concept bestemmingsplan Nieuwediep 9a, Huissen

Geacht college,

Op 25 september jl. ontving ik uw mail waarin u ons om advies vraagt over het concept bestemmingsplan Nieuwediep 9a in Huissen.

Conform de wet- en regelgeving adviseert Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden bij ruimtelijke ontwikkelingen over gezondheid, (externe) veiligheid en de mogelijkheden voor rampenbestrijding en zelfredzaamheid.

Advies

Het plan maakt de realisatie van een tweetal woningen mogelijk op een te saneren glastuinbouwlocatie.

Fysieke veiligheid

In de omgeving van het plangebied vindt transport / vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over o.a. de autosnelweg (toekomstige) A15, de Betuweroute en via aardgastransportleidingen. Ook staat er ten noorden van het plangebied een opslagtank (3 m³) met propaan. Er kunnen daarbij incidentscenario's als explosie, plasbrand, fakkelbrand en toxische wolk optreden. De kans daarop is echter klein.

Het plangebied ligt binnen de effectafstanden van het relevante incidentscenario toxische wolk. Het plan leidt tot een beperkte toename in het aantal aanwezigen. Het ligt in de verwachting dat de aanwezige personen zichzelf in veiligheid kunnen brengen, mits geïnformeerd en tijdig gewaarschuwd.

In het kader van de verantwoording groepsrisico's zie ik geen aanleiding om u aanvullend te adviseren over de rampenbestrijding en zelfredzaamheid.

Ik adviseer u om bij de verdere uitwerking van de plannen rekening te houden met de bluswatervoorziening(en) en bereikbaarheid (opkomsttijden) op planniveau in kader van de basisbrandweerzorg en de brandpreventieve zaken. Voor de uitgangspunten verwijs ik u naar handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid 2019, Brandweer Nederland.

Afsluitend

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met genoemde contactpersoon.

Met vriendelijke groet,



Anton Slofstra
Directie