

College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Lingwaard
Postbus 15
6680 AA Bommel

Datum : 28-10-2020
Ons kenmerk : 201028-0055
Contactpersoon : Meine Jacobi
Doorkiesnummer : 088-3555045
E-mail adres : Meine.Jacobi@vggm.nl

Onderwerp: Omgevingsadvies concept bestemmingsplan Huissen, Bloemstraat fase 6

Geacht college,

Op 15 oktober jl. ontving ik uw mail waarin u ons vraagt om advies over het concept bestemmingsplan Huissen, Bloemstraat fase 6 in Huissen.

Conform de wet- en regelgeving adviseert Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden bij ruimtelijke ontwikkelingen over gezondheid, (externe) veiligheid en de mogelijkheden voor rampenbestrijding en zelfredzaamheid.

Advies

Het plan maakt de realisatie van 60 woningen mogelijk op het terrein gelegen tussen de Bloemstraat, Frankentaler en voetbalvereniging Jonge Kracht in Huissen.

Fysieke veiligheid

In de omgeving van het plangebied vindt transport / vervoer van gevaarlijke stoffen plaats over o.a. de autosnelweg (toekomstige) A15, de Betuweroute, de Nederrijn en via aardgastransportleidingen. Er kunnen daarbij incidentscenario's als explosie, plasbrand, fakkelbrand en toxische wolk optreden. De kans daarop is echter klein.

Het plangebied ligt binnen de effectafstanden van het relevante incidentscenario toxische wolk. Het plan leidt tot een toename in het aantal aanwezigen. Het ligt in de verwachting dat de aanwezige personen zichzelf in veiligheid kunnen brengen, mits geïnformeerd en tijdig gewaarschuwd.


In het kader van de verantwoording groepsrisico's zie ik geen aanleiding om u aanvullend te adviseren over de rampenbestrijding en zelfredzaamheid.

Ik adviseer u om bij de verdere uitwerking van de plannen rekening te houden met de bluswatervoorziening(en) en bereikbaarheid (opkomsttijden) op planniveau in kader van de basisbrandweerzorg en de brandpreventieve zaken. Voor de uitgangspunten verwijs ik u naar handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid 2019, Brandweer Nederland.

Afsluitend

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met genoemde contactpersoon.

Met vriendelijke groet,


Anton Slofstra
Directie