

Reactie op ontwerp-wijzigingsplan Hongarijedijsk 12 te Bergeijk - Bericht (HTML)

Bestand Bericht Invoegtoepassingen Nuance PDF

Negeren Ongewenste e-mail Verwijderen Beantwoorden Allen beantwoorden Doorsturen Vergadering Meer Verplaatsen OneNote Acties Markeren als ongelezen Categoriseren Opvolgen Vertalen Zoeken Verwant Selecteren In-/uitzoomen

Dit bericht is verzonden met de prioriteit Hoog.

Van: Baudoin, Hanne <HBaudoin@dommel.nl> Verzonden: do 5-9-2013 13:40

Aan: Bram van Dorsten

CC:

Onderwerp: Reactie op ontwerp-wijzigingsplan Hongarijedijsk 12 te Bergeijk

Geachte heer Van Dorsten,

Op donderdag 1 augustus ontving ik uw e-mail met als bijlage het ontwerp-wijzigingsplan Hongarijedijsk 12 te Bergeijk.

Voor deze locatie bestaat het voornemen om de bestaande palingkwekerij deels te slopen en aansluitend weer te herbouwen. Op deze wijze wordt de locatie en de bedrijfsvoering efficiënter ingericht.

Bijgaand mijn reactie na het doornemen van de waterparagraaf uit het genoemde ontwerp-wijzigingsplan.

Ik kan mij vinden in de voorgestelde aanpak waarbij het hemelwater van de nieuw te bouwen 2 loodsen, net als in de huidige situatie, wordt afgevoerd naar de bestaande retentievoorziening aan de achterzijde van de locatie.

Omdat de nieuwbouw (na sloop van de oudbouw) leidt tot een toename van het verhard oppervlak van ruim 1.000 m² ontvang ik van u graag een berekening van de maatgevende neerslag (T=10+10% en T=100+10%) met behulp van de HNO-tool. De berekende hoeveelheid extra neerslag dient probleemloos (zowel voor het eigen terrein als voor derden) in de bestaande voorziening verwerkt te kunnen worden. Graag een nadere uitwerking op dit punt.

Verder vraag ik uw aandacht voor Artikel 1 (Begrippen) uit de Regels bij het ontwerp-wijzigingsplan. In de regels ontbreekt het begrip "waterhuishoudkundige voorzieningen" en een bijbehorende begripsomschrijving. In de verschillende artikelen wordt telkens verwezen naar "de regels behorende bij het moederplan". Is het begrip waterhuishoudkundige voorzieningen in dat plan ("Buitengebied Bergeijk 2011") wel opgenomen in Artikel 1 (Begrippen) en de "bestemmingsartikelen"? Graag uw reactie op dit punt.

Verder heb ik geen opmerkingen bij het ontwerp-wijzigingsplan.

Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel

Hanne Baudoin
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
+31402558288
www.dommel.nl

  





Baudoin, Hanne