

**Bijlage 6:**  
**Advies Ministerie van VROM**



I.10.00451



Ruimte en Milieu  
Ministerie van Volkshuisvesting,  
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

> Retouradres Postbus 30945 2500 GX Den Haag

Gemeente Gulpen-Wittem  
Vergunningverlening milieu  
Postbus 56  
6270 AB Gulpen

Gemeente GULPEN-WITTEM		
Gez. Bgn.	No. I 1000451	Gez. Secr.
21 JAN. 2010		
Orig. Kopie	pdmv	Gez. W.

**Portefeuille Milieu**  
Directie Risicobeleid  
Rijnstraat 8  
Postbus 30945  
2500 GX Den Haag  
Interne postcode 645  
www.vrom.nl

**Contactpersoon**  
A. Raap  
T 070-3394724  
F 070-3391286

**Kenmerk**  
RB/2010001422

**Uw kenmerk**  
U.09.04423

Datum **20 JAN. 2010**  
Betreft Brand bierbrouwerij te Wijlre

Bij brieven van 27 november 2008 en 10 maart 2009 hebt u mij op de hoogte gesteld van de sanering van de Brand bierbrouwerij te Wijlre. Sanering is noodzakelijk omdat de inrichting op dit moment niet voldoet aan de in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (het Bevi) en de in de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (de Revi) opgenomen veiligheidsafstanden voor ammoniakkoelinstallaties. Om aan de afstanden te kunnen voldoen moet Brand verregaande en kostbare maatregelen treffen. Uw college heeft laten onderzoeken of er met behulp van alternatieve maatregelen aan het Bevi en de Revi kan worden voldaan.

Bij brief van 31 augustus 2009 heeft u mij laten weten dat u op basis van een rapport van TNO duidelijkheid heeft gekregen over de door de Brand bierbrouwerij te treffen voorzieningen om aan de externe veiligheidsnormen te voldoen. De te treffen voorzieningen zijn volgens het rapport gelijkwaardig aan de "opstellingsuitvoering 1" als bedoeld in tabel 6 van bijlage 1 bij de Revi, omdat een eventuele ammoniaklekkage binnen een extra omhulling zal blijven en kan worden afgevangen zonder de bevolking in de omgeving te bedreigen. De te treffen voorzieningen waarborgen volgens het rapport van TNO het wettelijk vereiste veiligheidsniveau. Ik heb dit rapport ter toetsing voorgelegd aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De bevindingen van TNO worden door dit instituut onderschreven.

Op basis van deze deskundige adviezen kunt u in het door u te nemen besluit waarmee de Wet milieubeheer vergunning wordt aangepast de extra omhulling van de risicoveroorzakende delen van de Brand bierbrouwerij te Wijlre, zoals deze wordt aanbevolen in de rapporten van TNO en RIVM, als "opstellingsuitvoering 1" voor een ammoniakkoelinstallatie als bedoeld in de Revi, aanmerken.

Voor de volledigheid wijs ik u er op dat de uitvoering van het Bevi en de Revi in deze situatie uw eigen verantwoordelijkheid is als bevoegd gezag. Vanuit mijn verantwoordelijkheid als toezichthouder op de uitvoering van de Wet milieubeheer heb ik geen bezwaar tegen de gekozen oplossing, omdat de veiligheid daarmee



voldoende wordt gewaarborgd. Formeel zijn de saneringsregels voor koel- en vriesinstallaties met ammoniak in de Revi strak geredigeerd, zodat de mogelijkheid bestaat dat derden belanghebbenden de oplossing juridisch aanvechten. De eventuele uitkomst daarvan is voor uw risico en die van het betrokken bedrijf.

**Portefeuille Milieu**  
Directie Risicobeleid

De minister van Volkshuisvesting,  
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.



dr. Jacqueline Cramer

