

Bijlage 7 Reactie waterschap op watertoets

[Redacted]

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

[Redacted]

RE: Bevestiging van de Watertoets : 20190515-63-20574 Lattroppestraat 79
Denekamp

Geachte [Redacted]

Zoals zojuist telefonisch besproken hierbij de opmerkingen van het waterschap met betrekking tot de watertoets Lattroppestraat 79 Denekamp.

Het waterschap heeft geen bezwaren tegen de voorgenomen ontwikkeling. Wel adviseren wij maatregelen te treffen om grondwateroverlast tegen te gaan, aangezien het vloerpeil volgens de watertoets minder dan 80cm boven de GHG komt te liggen. Indien een kelder aangelegd wordt dient deze waterdicht te zijn en constructief bestand tegen hoge grondwaterstanden. Een andere optie is ophoging van het maaiveld tot de gewenste hoogte.

Met vriendelijke groet,

[Redacted]

Waterschap Vechtstromen

[Redacted]

[Redacted]