

NOTA VAN BEANTWOORDING REACTIES 3.1.1 BRO OVERLEG OMGEVINGSVERGUNNING "HONDERDLAND NOORD TEGENOVER 10 TE MAASDIJK"

	Instantie	Reactie	Beantwoording
1.	Provincie Zuid Holland	De provincie heeft aangegeven akkoord te zijn met dit deelplan.	De reactie is voor kennisgeving aangenomen.
2.	Hoogheemraadschap van Delfland	Delfland kan met het voorontwerp van de omgevingsvergunning instemmen. Aan alle aspecten die van belang zijn voor een goede waterhuishouding, is invulling gegeven.	De reactie is voor kennisgeving aangenomen.
3.	Veiligheidsregio Haaglanden	A. Gezien het belang van de voorschriften bij de realisatie en het veilig gebruik van de tankinstallaties wordt geadviseerd de verwijzing naar het voornoemde besluit, de regeling en PGS voorschriften expliciet als voorwaarde op te nemen in de vergunningtekst. B. Leveranties van brandstoffen worden gezien als een moment met een verhoogd risico op incidenten. Geadviseerd wordt om het aantal (deel)leveranties tot een minimum te beperken en indien mogelijk op de minst drukke momenten van de dag/week uit te voeren. C. Creëer maximale afstand tussen het vulpunt en de belendende panden ten behoeve van ontvluchtingmogelijkheden in geval van calamiteiten. Geadviseerd wordt om te overwegen het vulpunt voor het tankstation te verplaatsen naar de voorzijde van het perceel, echter niet gesitueerd op de openbare weg.	De reactie is voor kennisgeving aangenomen. De voorgestelde maatregelen worden opgenomen in de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning, dan wel in het bestemmingsplan Honderdland fase 2.