

NOTA VAN BEANTWOORDING REACTIES 3.1.1 BRO OVERLEG BESTEMMINGSPLAN "Rotonde Emmastraat-Zwartendijk"

	Instantie	Reactie	Beantwoording
1.	Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid	Geen opmerkingen.	Deze reactie is voor kennisgeving aangenomen.
2.	Evides Waterbedrijf	Het voorontwerp bevat diverse open gelaten stukken en 'PM onderdelen'.	Het ontwerp is aangevuld en aangepast.
		Evides heeft op de kruising Emmastraat-Zwartendijk-Molenweg te Monster diverse belangen. Verzocht wordt om tijdig benaderd te worden om raakvlakken, knelpunten en oplossingen te bespreken.	Deze reactie is voor kennisgeving aangenomen.
3.	Westland Infra	Geen bezwaar tegen het plan, mits rekening wordt gehouden met en er overleg is over het eventueel verleggen van de in het ontwerp aanwezige kabels en leidingen en veiligheidsafstanden van de onze bedrijfsmiddelen.	Deze reactie is voor kennisgeving aangenomen.
		Het eventueel verleggen of aanpassen van de kabel- en/of leidingtracés dient in een door de Gemeente Westland aangeboden tracé met schoon grond geschieden.	Deze reactie is voor kennisgeving aangenomen.
4.	Hoogheemraadschap van Delfland	Aan de tekst dient toegevoegd te worden dat het plangebied in het boezemgebied ligt waar een waterpeil van NAP -0,43 m aanwezig is.	Het ontwerp is aangepast.
		De Handreiking watertoets van 2007 is in 2012 vernieuwd. Verzocht wordt om naar de meeste recente versie te verwijzen.	Het ontwerp is aangepast.
		Er is een watervergunning nodig.	Deze reactie is voor kennisgeving aangenomen. En zal meegenomen worden voor bij de uitvoering.
5.	Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.	Onder de kruising Emmastraat-Zwartendijk te Monster ligt een aardgascondensaatleiding. De leiding is een leiding vallend onder het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen en dient als zodanig bestemd te zijn in een bestemmingsplan	Het ontwerp is aangepast (dubbelbestemming is opgenomen).

		(dubbelbestemming).	
6.	Gasunie	Het plangebied valt buiten de 1% letaliteitsgrens van onze dichtst bij gelegen aardgastransportleiding. Daarmee staat vast dat deze leiding geen invloed heeft op de verdere planontwikkeling.	Deze reactie is voor kennisgeving aangenomen.
7.	Veiligheidsregio Haaglanden	Om risico's te verminderen worden adviezen gegeven.	Deze reactie is voor kennisgeving aangenomen. En zal meegenomen worden voor bij de uitvoering.
		Geadviseerd wordt om de aardgascondensaatleiding inclusief belemmeringsstrook op te nemen op de plankaart, in de toelichting en de regels.	Het ontwerp is aangepast.