



"Changoe B."
<B.Changoe@gasunie.nl>
09-03-2010 18:31

To <Ellen.van.den.Oetelaar@bro.nl>
cc
bcc
Subject RE: Bestemmingsplan Intratuin en Gasleiding

Geachte mevrouw Oetelaar,

Naar aanleiding van uw mail van 5 maart jongstleden, waarmee u ons bovengenoemd voorontwerp bestemmingsplan in het kader van het vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro deed toekomen, delen wij u het volgende mee.

Het voornoemde plan is door ons getoetst aan het toekomstig externe veiligheidsbeleid van het ministerie van VROM voor onze aardgastransportleidingen, zoals dat naar verwachting begin 2011 in werking zal treden middels de AMvB Buisleidingen. De circulaire "Zonering langs hoge druk aardgastransportleidingen uit 1984" zal dan komen te vervallen.

Op grond van deze toetsing komen wij tot de conclusie dat het plangebied buiten de 1% letaliteitgrens van onze dichtst bij gelegen leiding valt. Daarmee staat vast dat deze leiding geen invloed heeft op de verdere planontwikkeling.

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

B. Changoe

T: (0182) 62 34 65

F: (0182) 62 33 99

I: www.gasunie.nl

N.V. Nederlandse Gasunie

Asset Management Legal Engineering West

Postbus 19

9700 MA Groningen

Concourslaan 17

Gasunie gaat verder in gastransport / Gasunie takes gas transport further
