



118.014980

ONTVANGEN 19 JUL 2018

provinsje fryslân
provincie fryslân

postbus 20120
8900 hm leeuwarden
tweebaksmarkt 52
telefoon: (058) 292 59 25
telefax: (058) 292 51 25

www.fryslan.frl
provincie@fryslan.frl
www.twitter.com/provfryslan

College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Súdwest-Fryslân
Postbus 10000
8600 HA SNEEK

Leeuwarden, 17 juli 2018
Verzonden, 18 JULI 2018

Ons kenmerk : 01549421
Afd./Opgave : Omgevingszaken
Behandeld door : I. Oosting / (058) 292 59 25 of i.oosting@fryslan.frl
Uw kenmerk :
Bijlage(n) :

Onderwerp : Voorontwerp bestemmingsplan Franekerstraat, Bolsward

Geacht college,

Op 10 juli 2018 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen.

De provinciale belangen in het plan zijn op een juiste wijze verwerkt.

Voor het overige geeft het plan geen aanleiding tot opmerkingen.

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten,


Dhr. A.G. Rosier
manager Omgevingszaken

provinsje fryslân

Hartelijk bedankt voor de waterparagraaf. In de waterparagraaf wordt aangehaald dat de wettelijk verankerde watertoets doorlopen is. Het contact wat u tot heden gehad hebt met het waterschap, geldt niet als formele watertoets. Ik zou u willen verzoeken om de digitale watertoets alsnog te doorlopen, ook ten behoeve van onze registratie. Hierin kunt u verwijzen naar het contact wat tot op heden met het waterschap heeft plaats gevonden.

Naar aanleiding van uw opgestuurde waterparagraaf heb ik een aantal inhoudelijke op- en/of aanmerkingen. Graag zien we ter aanvulling in de waterparagraaf opgenomen:

- In uw waterparagraaf staat: “Dit plan heeft geen invloed op de kerende werking van de regionale waterkering. Er wordt namelijk op hogere grond gebouwd, waardoor er geen wateroverlast ontstaat”. Ter aanvulling zien we graag vermeld of er wel of niet binnen de zones wordt gebouwd. De voorkeur van Wetterskip Fryslân gaat er naar uit om het plan buiten de zones van de regionale waterkering te bouwen. Wanneer de bouw (voor een deel) plaats vindt binnen de zones bent u verplicht een watervergunning aan te vragen. Het aanvraagformulier vindt u op onze website (www.wetterskipfryslan.nl).
- Graag zien we in de waterparagraaf opgenomen hoeveel m2 toename in verhard oppervlak het plan verzorgd en de benodigde compensatie in m2 (zie onderstaande tabel). Graag ontvangen wij ter aanvulling de nieuwe stand van zaken van de compenserende maatregel ‘waterbergingsbank’ waarin dit plan is opgenomen. Vernomen heb ik dat Siem-Willem van Steinvorn van de gemeente Súdwest Fryslân dit bijhoudt.

Gebied	Stedelijk (>200 m ²)	Landelijk (>1.500 m ²)
Boezem	5%	5%
Polder	10%	10%
Vrij afstromend	Maatwerk mogelijk	Maatwerk mogelijk

- In de waterparagraaf beschrijft u dat er rekening gehouden dient te worden met voldoende drooglegging en dat in principe op dezelfde hoogte als bestaande woningen worden gerealiseerd. Aanvullend kunt u deze hoogte nog vermelden.

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Wetterskip Fryslân

Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden

T 058 – 292 2222 | E info@wetterskipfryslan.nl | www.wetterskipfryslan.nl