

Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam
Gemeenteraad Stichtse Vecht
T.a.v. mevrouw I. Vaartjes
Postbus 1212
3600 BE MAARSSSEN


Class.		gemeente Stichtse Vecht
Reg. (Zaak)nr. 2/11/01340 11/11/01056		
Ingek.	15 FEB. 2011	Ontv.bev.
Beh.Afd. Ruimt. Ontw.		
Aantekeningen/Kopie aan.		

Onderwerp

Ontwerpbestemmingsplan Herenweg 10c

Datum

14 februari 2011

Ons kenmerk

2011.005945

Contactpersoon

Schulz, H.

Doorkiesnummer

020 608 53 59

E-mail

haike.schulz@waternet.nl

Geachte mevrouw Vaartjes,

Via de Staatscourant ben ik geattendeerd op de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Herenweg 10c te Maarssen.

Waternet voert de waterbeheertaken uit namens het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Hierbij ontvangt u mijn reactie. Ik verzoek u de onderstaande opmerkingen in het hoofdstuk 4.7 *Water* toe te voegen.

Afkoppelen hemelwater

In de waterparagraaf besteedt u geen aandacht aan het aspect hemelwater. Ik adviseer u het schone hemelwater afkomstig van schone oppervlakken – zoals het dak en zover dit mogelijk is – te infiltreren in de bodem of af te voeren op het nabijgelegen oppervlaktewater. Op deze wijze draagt u bij aan het voorkomen van riooloverstorten tijdens piekbuien. Ik verzoek u dit in de waterparagraaf op te nemen.

Duurzaam bouwen

Om verontreiniging van afstromend hemelwater, oppervlaktewater, waterbodan en grondwater te voorkomen adviseer ik u duurzaam te bouwen. Dit houdt concreet in het voorkomen van het gebruik van uitlogende materialen zoals lood, zink, koper, bitumineuze materialen en geïmpregneerd hout. Dit geldt voor de bouw- en de definitieve fase.

Ik verzoek u dit in de waterparagraaf op te nemen.

Korte Ouderkerkerdijk 7
Amsterdam
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam
T 0900 93 94 (lokaal tarief)
F 020 608 39 00
KvK 41216593

www.waternet.nl