

## **Overzicht keuringen en nakeuringen op de Berkenhof**

Op 10 en 15 oktober 2014 zijn 96 van de 100 chalets gekeurd.

Hiervan zijn er 84 goedgekeurd, mede omdat de gemeente uiteindelijk in plafonds lager dan 2.10 geen grond van afkeuring meer vond.

Er waren 12 afkeuringen op grond van:

- geen rookmelder (8x) e/o
- onvoldoende doucheventilatie (6x),
- te lage afvoerpijp verwarming (2x)

4 chalets konden in oktober niet gekeurd worden:

- eigenaar onvindbaar
- achterstand verbouwing
- onwillig om mee te werken
- verwaarlozing en laksheid in medewerking

Op 5 maart 2015 had de nakeuring plaats.

Alle betreffende chalets waren aangepast zodat ze alle goedgekeurd zijn.

Intussen was ook medewerking van de eigenaren bereikt van 3 van de 4 niet gekeurde huisjes, zodat deze ook gekeurd konden worden.

1 goedgekeurd,

2 afgekeurd op:

- elektriciteit,
- verwarmingsketel
- geen rookmelder
- gebrekkige ventilatie doucheruimte

Intussen was de verblijfplaats van de eigenaar van één chalet getraceerd, zodat op 16 april de laatste 3 huisjes gekeurd konden worden. Alle drie zijn goedgekeurd.

### **Resultaat:**

Alle 100 chalets zijn goedgekeurd.

Van de gang van zaken en dit resultaat is de Gemeente Stichtse Vecht door MB-All op de hoogte gebracht.