

Bezoekverslag d.d. 20 oktober 2010

Westbroekse Binnenweg 72b te Tienhoven, Recreatiepark De Berkenhof

Aanwezig: Cor Heutenik (brandweer Maarssen)
Jurgen van Herwijnen (afdeling Ruimte gemeente Maarssen)
Riet Ritman (vertegenwoordiger bewoners De Berkenhof)

Geschiedenis

Het bezoek het plaatsgevonden op initiatief van de gemeente Maarssen ten behoeve van het onderzoek naar alternatieven voor een tweede calamiteitenuitrit op de recreatieparken aan de Westbroekse Binnenweg. De recreatieparken die in aanmerking wensen te komen voor een wijziging van de bestemming Verblijfsrecreatie naar Wonen, dienen bij calamiteiten voor meerdere hulpverleningsdiensten tegelijkertijd bereikbaar te zijn en te blijven. Dit kan door middel van een tweede (calamiteiten) in- uitrit waarmee de recreatieverblijven via een tweede onafhankelijke route bereikbaar zijn.

Regelgeving

De Handreiking van de NVBR, welke door de brandweer Maarssen als basis wordt gebruikt voor bereikbaarheidsvereisten, biedt de mogelijkheid om op een alternatieve wijze tot een gelijke bereikbaarheid te komen bij calamiteiten. In de paragraaf betrekking hebbende op doodlopende wegen uit bijlage 2 van de Handreiking staat weergegeven wat onder alternatieve oplossingen gerekend kan worden. Dit is bijvoorbeeld een zogenoemde keerlus waardoor de recreatieverblijven steeds langs meerdere routes bereikbaar blijven.

Situatie ter plaatse

Recreatiepark de Berkenhof is niet te bereiken met een brandweervoertuig (tankautospuiter), de reden hiervoor is dat de paden/wegen te smal zijn en niet of onvoldoende verhard. Als alternatief voor een goede bluswatervoorziening is hiervoor op de Berkenhof een ringleiding met eigen pomp aangelegd. Deze volstaat ruimschoots voor het leveren van voldoende capaciteit aan bluswater. De afstand van een aansluitpunt in de ringleiding tot een willekeurig recreatieverblijf is ook nergens groter dan 40 meter waarmee de bereikbaarheid om te blussen is gegarandeerd.

Wel dient opgemerkt te worden dat deze bevindingen afkomstig zijn van de brandweer Maarssen en niet zonder meer van toepassing is op andere hulpdiensten. Mogelijkerwijs kan een ambulance niet overal op het park geraken.



Kobaltweg 59-61 3542 CE Utrecht Postbus 3154 3502 GD Utrecht
T (030) 240 4400 F (030) 240 4444 I www.vru.nl E info@vru.nl
Factuuradres: Postbus 3050 3502 GB Utrecht BNG 28.51.33.179

Abcoude, Amerfoort,
Baarn, Breukelen, Bunnik,
Bunschoten, De Bilt,
De Ronde Venen, Eemnes,
Houten, Loenen, Leusden,
Lopik, Maarssen, Montfoort,
Nieuwegein, Oudewater,
Renswoude, Rhenen, Soest,
Utrecht, Utrechtse Heuvelrug,
Veenendaal, Vianen,
Wijk bij Duurstede, Woerden,
Woudenberg, IJsselstein, Zeist

Conclusie

Voldoet onder voorbehoud dat de ambulancedienst de bereikbaarheid ook voldoende acht.

[Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

