

Chalet	Datum	Voldoet wel/niet	Constatering	Advies	Nacontrole
C1	2-sep	Wel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
C2	2-sep	Wel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
C3		Niet	Geen rookmelder aanwezig en schimmelvorming geconstateerd	Rookmelder ophangen en nacontrole inplannen. De eigenaar/bewoner adviseren de schimmelvorming aan te pakken.	Ingepland op 27-11
C4	28-aug	Niet	Geen rookmelder aanwezig	Rookmelder ophangen en nacontrole uitvoeren	Ingepland op 27-11
C5	2-sep	Niet	Geen rookmelder aanwezig	Rookmelder ophangen en nacontrole uitvoeren	Ingepland op 27-11
C6	26-aug	Wel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
C7	26-aug	Wel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
c8	28-aug	Niet	Geen rookmelders aanwezig. Gebaseerd op zijn visuele inspectie heeft de toezichthouder twijfels over de deugdelijkheid van de bouwkundige constructie.	Rookmelder ophangen en nacontrole uitvoeren. De eigenaar/bewoner adviseren de staat van de bouwkundige constructie te onderzoeken.	Ingepland op 27-11
c9	4-sep	Wel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
c10	4-sep	Wel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
c11	26-aug	Niet	Geen rookmelders aanwezig. Gebaseerd op zijn visuele inspectie heeft de toezichthouder twijfels over de deugdelijkheid van de bouwkundige constructie.	Rookmelder ophangen en nacontrole uitvoeren. De eigenaar/bewoner adviseren de staat van de bouwkundige constructie te onderzoeken.	Ingepland op 27-11
c12	28-aug	Wel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
c13	4-sep	Wel	Rookmelder wel aanwezig, maar onjuist gemonteerd.	Rookmelder juist ophangen en nacontrole uitvoeren	Ingepland op 27-11
c14	26-aug	Niet	Geen rookmelder aanwezig	Rookmelder ophangen en nacontrole uitvoeren	Ingepland op 27-11
c15	28-aug	Wel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
c16	26-aug	Wel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
c17	4-sep	Wel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
c18	2-sep	Wel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
c19	2-sep	Wel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
c20	2-sep	Wel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
c29	2-sep	Wel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
C30	4-sep	Wel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
C31	26-aug	Wel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
C32	26-aug	Wel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
C33	26-aug	Wel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
C34	28-aug	Wel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
C35	4-sep	Wel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
C36	28-aug	Niet	Geen rookmelder aanwezig.	Rookmelder ophangen en nacontrole uitvoeren	Ingepland op 27-11
C37	4-sep	Wel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
C38	4-sep	Wel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
C39	2-sep	Wel	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.