

Bezoekverslag d.d. 20 oktober 2010

Westbroekse Binnenweg 56a te Tienhoven, Recreatiepark Zwaluwpark

Aanwezig: Cor Heutenik (brandweer Maarssen)  
Jurgen van Herwijnen (afdeling Ruimte gemeente Maarssen)

### Geschiedenis

Het bezoek het plaatsgevonden op initiatief van de gemeente Maarssen ten behoeve van het onderzoek naar alternatieven voor een tweede calamiteitenuitrit op de recreatieparken aan de Westbroekse Binnenweg. De recreatieparken die in aanmerking wensen te komen voor een wijziging van de bestemming Verblifsrecreatie naar Wonen, dienen bij calamiteiten voor meerdere hulpverleningsdiensten tegelijkertijd bereikbaar te zijn en te blijven. Dit kan door middel van een tweede (calamiteiten) in- uitrit waarmee de recreatieverblijven via een tweede onafhankelijke route bereikbaar zijn.

### Regelgeving

De Handreiking van de NVBR, welke door de brandweer Maarssen als basis wordt gebruikt voor bereikbaarheidsvereisten, biedt de mogelijkheid om op een alternatieve wijze tot een gelijke bereikbaarheid te komen bij calamiteiten. In de paragraaf betrekking hebbende op doodlopende wegen uit bijlage 2 van de Handreiking staat weergegeven wat onder alternatieve oplossingen gerekend kan worden. Dit is bijvoorbeeld een zogenoemde keerlus waardoor de recreatieverblijven steeds langs meerdere routes bereikbaar blijven.

### Situatie ter plaatse

Op het recreatiepark Zwaluwpark zijn voldoende keermogelijkheden in de vorm van ringwegen (keerlussen) welke steeds voldoende bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen (tankautospuit). Verder zijn de recreatieverblijven welke niet aan deze keerlussen zijn gelegen, niet verder dan 40 meter verwijderd van een brandput waarmee de bereikbaarheid om te blussen is gegarandeerd. In het geval meerdere hulpdiensten een recreatieverblijf moeten kunnen bereiken is dit steeds mogelijk waarbij opgemerkt dient te worden dat bij recreatieverblijven die niet aan één van de keerlussen zijn gelegen, de afstand tot het verblijf maximaal 40 meter is.

### Conclusie

Voldoet

