

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
T.a.v. de heer [REDACTED]
Postbus 2095
1620 EB HOORN

Datum 2 april 2021
Onze referentie UIT-2021-22311
Uw referentie e-mail
Uw bericht van 19 maart 2021

Telefoon [REDACTED]
E-mail [REDACTED]
Bijlagen -
Onderwerp Advies EV Boezem 2A en
Groetpolderweg 31 in Winkel

Geachte heer [REDACTED]

Op 19 maart 2021 heeft u Veiligheidsregio Noord-Holland Noord in de gelegenheid gesteld tot het uitbrengen van advies over ramp- en crisisbestrijding en zelfredzaamheid ten behoeve van het bestemmingsplan "Boezem 2A en Groetpolderweg 31 in Winkel".

Het plandeel Boezem 2A kan betrokken raken bij een ramp met een hogedruk aardgasbuisleiding. De recreatiewoning staat op een relatief korte afstand tot deze buisleiding. Het scenario fakkelbrand is het maatgevend scenario voor dit plandeel. De kans dat het scenario ontstaat is zeer klein. Grondwerkzaamheden, waarbij de grond dieper wordt beroerd vormt het voornaamste risico op het ontstaan van het scenario. Het rampscenario biedt geen mogelijkheid tot het geven van een waarschuwing vooraf en als de fakkelbrand in de nabijheid van het plan ontstaat dan is de kans op overleven zeer klein. Het plan beïnvloedt de omvang van een eventuele ramp in geringe mate. De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kan de gevolgen van een eventuele ramp in het plangebied en de omgeving bestrijden.

De voorgaande alinea kan gebruikt worden voor de verantwoording van het groepsrisico.

Graag ontvangen wij een korte terugkoppeling van uw bevindingen ten aanzien van het advies en/of een afschrift van uw besluit. Voor vragen of een toelichting kunt u met mij contact opnemen.

Met vriendelijke groet,



Expert risico's en veiligheid