

Bouwbesluit analyse

Daglichtberekening

Datum: 4-6-2019
Onderwerp: Nieuwbouw woning
Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon
Plan: Heerenweg 57C te Barsingerhorn



Daglicht oppervlakte Verblijfsruimte: 0,50 m²
Daglicht oppervlakte Verblijfsgebied: 10 %

	VG	VR	Daglicht oppervlakte $A_d \times C_b \times C_u \times C_{LTA} = A_e$	Voldoet: Ja/Nee
Verblijfsgebied 1:				
VR Woonkamer / Keuken		70,60 m ²	$4,72 \times 0,77 \times 1 \times 1,00 = 3,63 \text{ m}^2$ $6,25 \times 0,60 \times 1 \times 1,00 = 3,75 \text{ m}^2$ $4,04 \times 0,24 \times 1 \times 1,00 = 0,97 \text{ m}^2$	Totaal: 8,35 m ² Ja
Totaal:	70,60 m ²	70,60 m ²	Eis 10% = 7,06 m²	Totaal: 8,35 m ² Ja

Verblijfsgebied 2:				
VR Slaapkamer 1		7,40 m ²	$3,05 \times 0,77 \times 1 \times 1,00 = 2,35 \text{ m}^2$	Totaal: 2,35 m ² Ja
VR Slaapkamer 2		4,28 m ²	$0,97 \times 0,77 \times 1 \times 1,00 = 0,75 \text{ m}^2$	Totaal: 0,75 m ² Ja
Totaal:	11,68 m ²	11,68 m ²	Eis 10% = 1,17 m²	Totaal: 3,10 m ² Ja

Verblijfsgebied 3:				
VR Slaapkamer 3		3,30 m ²	$0,89 \times 0,77 \times 1 \times 1,00 = 0,69 \text{ m}^2$ $0,75 \times 0,90 \times 1 \times 1,00 = 0,68 \text{ m}^2$	Totaal: 1,37 m ² Ja
VR Slaapkamer 4		3,57 m ²	$0,89 \times 0,77 \times 1 \times 1,00 = 0,69 \text{ m}^2$ $0,75 \times 0,90 \times 1 \times 1,00 = 0,68 \text{ m}^2$	Totaal: 1,37 m ² Ja
Totaal:	6,87 m ²	6,87 m ²	Eis 10% = 0,69 m²	Totaal: 2,74 m ² Ja

Gebruiksoppervlakte

Beganegronnd	88,14 m ²
1ste verdieping	64,66 m ²
Totaal:	152,8 m ²

Vereist:

Verblijfsgebied min. 55% van het gebruiksoppervlakte:

	84,0 m ²
Totaal aanwezig verblijfsgebied:	89,2 m ² Ja

Overige gebruiksfunctie

Berging	-	m ²
---------	---	----------------

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van gemeente Hollands Kroon

zaaknummer **Z-236865**
datum **18 mei 2020**

Bouwbesluit analyse

Ventilatieberekening



Datum: 4-6-2019
Onderwerp: Nieuwbouw woning
Opdrachtgever: Gemeente Hollands Kroon
Plan: Heerenweg 57C te Barsingerhorn

Ventilatiecapaciteit VR woonfunctie: 0,70 dm³/s per m²
Ventilatiecapaciteit VG woonfunctie: 0,90 dm³/s per m²
Type rooster: Buva Fitstream 21-ZR 20,90 dm³/s per m²

Luchttoevoer	Opp.:	Vereist:	aanwezige rooster lengte:	Invoer:	Afvoer naar buiten:	Voldoet: Ja/Nee	Overschot:
Verblijfsgebied 1:	70,60 m ²	63,54 dm ³ /s		63,54 dm ³ /s	63,54 dm ³ /s	Ja	
VR Woonkamer / Keuken	70,60 m ²	49,42 dm ³ /s	2405 mm	50,26 dm ³ /s	63,54 dm ³ /s	Ja	
Type rooster: Buva Fitstream 21-ZR		20,90 dm ³ /s per m ²					
Minimaal vereist percentage van buiten: 50%		Er is van andere ruimte geleend:		13,28 dm ³ /s		Ja	


Verblijfsgebied 2:	11,68 m ²	14,00 dm ³ /s		28,00 dm ³ /s		Ja	28,00 dm ³ /s
VR Slaapkamer 1	7,40 m ²	7,00 dm ³ /s	670 mm	14,00 dm ³ /s		Ja	
Type rooster: Buva Fitstream 21-ZR		20,90 dm ³ /s per m ²					
VR Slaapkamer 2	4,28 m ²	7,00 dm ³ /s	670 mm	14,00 dm ³ /s		Ja	
Type rooster: Buva Fitstream 21-ZR		20,90 dm ³ /s per m ²					

Verblijfsgebied 3:	6,87 m ²	14,00 dm ³ /s		20,28 dm ³ /s		Ja	20,28 dm ³ /s
VR Slaapkamer 3	3,30 m ²	7,00 dm ³ /s	485 mm	10,14 dm ³ /s		Ja	
Type rooster: Buva Fitstream 21-ZR		20,90 dm ³ /s per m ²					
VR Slaapkamer 4	3,57 m ²	7,00 dm ³ /s	485 mm	10,14 dm ³ /s		Ja	
Type rooster: Buva Fitstream 21-ZR		20,90 dm ³ /s per m ²					


Sanitairgebied:	Vereist:	Invoer van buiten:	Invoer hergebruik:	Afvoer naar buiten:	Voldoet: Ja/Nee
Wc	7,00 dm ³ /s			7,00 dm ³ /s	Ja
Ventilatie door spleet onder deur Badkamer			7,00 dm ³ /s		
Ventilatie door spleet onder deur Badkamer	14,00 dm ³ /s			14,00 dm ³ /s	Ja
Ventilatie door spleet onder deur Badkamer	14,00 dm ³ /s		14,00 dm ³ /s		
Ventilatie door spleet onder deur			14,00 dm ³ /s	14,00 dm ³ /s	Ja

Totale Afzuiging sanitairgebied: 35,00 dm³/s

Toevoer totaal: 98,6 dm³/s
Toevoer vereist: 98,6 dm³/s
Ventilatieoverschot: 0,0 dm³/s De ventilatieberekening voldoet



Begane grond



1ste Verdieping

Renvooi verblijfsgebieden


Gebruiksoppervlakte woonfunctie

Gebruiksoppervlakte overige functie (nevenfunctie van woonfunctie)

Verblijfsgebied (woonfunctie)

Verblijfsruimte (woonfunctie)

Functiegebied / functieruimte (overige functie)



Renvooi ventilatie

Natuurlijke toevoer

Luchttoevoer via overstroom

Wand afzuigventiel

Plafond afzuigventiel



In een brandcompartiment ligt één woonfunctie i.c.m. nevenfuncties
Oppervlakten verwijzen naar de tabel bouwbesluit analyse
Ventilatiecapaciteit luchtverversing volgens ventilatieberekening

Plattegrondanalyse en ventilatieoverdrachten

Plan: Heerenweg 57C te Barsingerhorn
Gemeente Hollands Kroon

Opdrachtgever: (10)(2e)

Datum: 04-06-2019

Schaal: 1:100

Getekend: (10)(2e)



Zesstedenweg 205A | 1613 JD Grootebroek
T: 0228 56 50 90 | F: (10)(2e)
(10)(2e)
www.dewolffpartners.nl
Ruben de Kraker | Yuri Blankendaal

Werknummer: 19.63

Blad 01

Z-236865

**Besluit tot het vaststellen van nummeraanduidingen
(huisnummerbesluit)**

Ondergetekende, medewerker Applicatie- en Databeheer (taakveld BAG);

gelet op het geldende mandaatbesluit van burgemeester en wethouders van gemeente Hollands Kroon;

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en de geldende Verordening naamgeving en huisnummering van de gemeente Hollands Kroon;

gelet op artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, waarin gemeenten wordt opgedragen nummeraanduidingen toe te kennen aan de op het grondgebied van de gemeente gelegen verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen;

besluit:

1. tot vaststelling van de nummeraanduiding(en):

Naam openbare ruimte	Nummeraanduiding	Woonplaats
Heerenweg	57c	Barsingerhorn

met ingang datum vergunning overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening;

2. dat de vastgestelde nummeraanduiding(en) binnen vier weken na kennisgeving van het besluit aan het object (de objecten) wordt (worden) aangebracht overeenkomstig de uitvoeringsvoorschriften van de gemeentelijke verordening naamgeving en nummering (adressen) van de gemeente Hollands Kroon;

3. dat aan deze beschikking geen andere rechten zijn te ontleen dan het voeren van de conform de uitvoeringsvoorschriften aan te brengen nummeraanduiding.

Anna Paulowna, 24 juni 2019


(10)(2e)

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van gemeente Hollands Kroon

zaaknummer **Z-236865**
datum **18 mei 2020**

(10)(2e)

- de eventueel toe te kennen postcode kunt u binnenkort opvragen op: <http://www.postnl.nl>



Kopie:

1 ex. voor Vergunningen

1 ex. voor Applicatie- & Databeheer/OpenWave