

Van: Hirs, R. [<mailto:r.hirs@hhs.nl>]
Verzonden: woensdag 23 april 2014 16:10
Aan: John van de Zand
Onderwerp: RE: Plan Stolwijk

Geachte heer Van de Zand,

Het hoogheemraadschap staat geen overkluizingen toe. Gezien de situatie hier, kan bij uitzondering wel een overkluizing worden toegestaan. Het belang van de initiatiefnemer is hierbij meegenomen en is doorslaggevend geweest.

De overkluizing moet wel aan een aantal voorwaarde voldoen. De breedte moet minimaal even breed zijn als die van de aansluitende watergang (smalle gedeelte). De onderzijde van de constructie moet minimaal 0,65 meter boven het waterpeil liggen. Dit is in verband met het onderhoud van de watergang.

Verder is het noodzakelijk dat de hoeveelheid m2 water wat gedempt gaat worden vooraf gecompenseerd moet worden.

In vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Mvrg
Rob Hirs

Van: John van de Zand [<mailto:john.vandezand@buro-sro.nl>]
Verzonden: maandag 7 april 2014 15:44
Aan: Hirs, R.
Onderwerp: Plan Stolwijk

Geachte heer Hirs,

Hierbij de bestaande en nieuwe situatie.
Duidelijk wordt dat de bestaande watergang deels wordt overkluisd.
De lengt van de overkluizing bedraagt ca. 15 meter.

Met vriendelijke groet,

Buro SRO B.V.

John van de Zand
Partner | Stedenbouwkundige

☎ 06 20433784
☎ 030 2679198
✉ info@buro-sro.nl
🌐 www.buro-sro.nl