

BRANDWEER

Fryslân

GEMEENTE	
De Fryske Marren	
Ontv.	31 MAART 2016
Nr.	Ro



Gemeente De Fryske Marren
college van burgemeester en wethouders
Postbus 101
8500 AC JOURE

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweefryslan.nl
E info@brandweefryslan.nl

Datum	29 maart 2016	Behandeld door	M. Koonstra
Onze referentie	UIT/16006207/BRW/BR/RB	Doorkiesnummer	088 22 98 944
Uw referentie		E-mail	m.koonstra@brandweefryslan.nl
Uw brief van	4 maart 2016	Bijlagen	0

Onderwerp Advies voorontwerpbestemmingsplan Rottum 2016

Geacht college,

Op 4 maart 2016 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening aan ons het voorontwerpbestemmingsplan Rottum toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

Externe veiligheid

Brandweer Fryslân ziet geen noodzaak om bij dit concept voorontwerpbestemmingsplan opmerkingen te plaatsen. Dit omdat er geen risicovolle activiteiten zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) op het plangebied van invloed zijn.

Digitale veiligheidstoets

Om te beoordelen of een plan ter advisering aan Brandweer Fryslân moet worden voorgelegd, verzoeken wij u om gebruik te maken van de digitale veiligheidstoets (www.veiligheidstoets.nl). Een uitdraai van het advies van de digitale veiligheidstoets is reeds per mail aan u toegezonden.

Repressief advies

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een repressief advies te geven in het kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod die van belang zijn voor de basisbrandweezorg. Hierbij valt te denken aan onder meer bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden.

Opkomsttijden

Bij calamiteiten kan het dorp Rottum terugvallen op de aanwezigheid van de brandweerkazerne in Heerenveen. Vanuit deze kazerne is de locatie binnen gemiddeld 11 minuten te bereiken. De opkomsttijd voor dit object is conform de landelijke gestelde normtijd en leidt dan ook niet tot problemen.



BRANDWEER

Fryslân



Bluswatervoorzieningen

Wat betreft bluswatervoorzieningen is de brandweer in eerste instantie aangewezen op brandkranen. De maximale afstand van de toegang van een woning tot de opstelplaats voor een brandweervoertuig bedraagt 40 meter. Vervolgens is de maximale afstand van de opstelplaats tot een primaire bluswatervoorziening (brandkraan) 100 meter. In het plangebied zijn de nodige primaire bluswatervoorzieningen aanwezig, uitgezonderd de laatste woningen aan de noordzijde van de Badweg. Hier ligt de dichtstbijzijnde primaire bluswatervoorziening op de kruising Badweg – Heechhout, dit is op circa 200 m van de laatste woningen aan de Badweg. Deze afstand voldoet niet. Brandweer Fryslân adviseert om ter hoogte van Badweg 43 in de openbare weg een primaire bluswatervoorziening (brandkraan) aan te brengen.

Wanneer de brandweer zich geconfronteerd ziet met grote(re) branden en incidenten zal zij terugvallen op secundaire bronnen van bluswater zoals sloten en vaarten. In de directe nabijheid van het plangebied is voldoende open water aanwezig om als secundaire bluswaterwinning te voldoen.

Bereikbaarheid

Het plangebied is via meerdere invalswegen te benaderen en geeft daarom geen problemen voor de bereikbaarheid.

Advies

In overeenstemming met bovengenoemde opmerkingen adviseert Brandweer Fryslân om:

- Ter hoogte van Badweg 43 te overwegen in de openbare weg een primaire bluswatervoorziening (brandkraan) aan te brengen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met M. Koonstra van het Specifiek Domein Risicobeheersing, te bereiken via 088 – 229 89 44.

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
voor deze

b/a

ing. G.C. Kuntz
afdelingshoofd Brandweer Noordwest Fryslân

