

GEMEENTE	
De Fryske Marren	
Ontv. - 5 JULI 2017	RO
Nr.	



Aan het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente De Fryske Marren
ter attentie van C. Schotanus
Postbus 101
8500 AC JOURE

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweerfryslan.nl
E info@brandweerfryslan.nl

Datum	4 juli 2017	Behandeld door	R.J.J. de Groot
Onze referentie	UIT/17009172/BRW/BR/RB	Doorkiesnummer	088 22 98 914
Uw referentie		E-mail	r.degroot@brandweerfryslan.nl
Uw brief van	1 juni 2017	Bijlagen	0
Onderwerp	Advies voorontwerpbestemmingsplan Tjerkgaast 2017		

Geachte mevrouw, heer,

Op 2 juni 2017 heeft u aan ons ter advisering het bestemmingsplan Tjerkgaast 2017 toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

Omschrijving plan

Het bestemmingsplan voorziet in een nieuwe planologische regeling voor het dorp Tjerkgaast.

In deze brief worden onze bevindingen en ons advies weergegeven. In ons advies richten wij ons op het optimaliseren van de veiligheidssituatie; wij gaan niet in op de vraag of het groepsrisico aanvaardbaar is.

Externe veiligheid

Rondom het dorp zijn een aantal hogedruk aardgasleidingen aanwezig.

De brandweer heeft in haar advies gekeken naar een aantal aspecten voor deze risicobron:

- plaatsgebonden risico
- groepsrisico
- nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
- bestrijdbaarheid
- zelfredzaamheid

Onderstaand zijn de conclusies opgenomen.

De effectafstanden aangegeven in meters vanaf het midden van de buisleiding, zijn afhankelijk van diameter en druk.



Verantwoording van het groepsrisico

Doordat dat de buisleidingen onder de werkingssfeer van het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) vallen is het bevoegd gezag verplicht een verantwoording van het groepsrisico op te stellen. Aangezien het groepsrisico in dit geval niet toeneemt kan worden volstaan met een verkorte verantwoording waarin in ieder geval aandacht geschonken wordt aan:

- een vermelding van de personendichtheid in het invloedsgebied;
- de hoogte van het groepsrisico per kilometer buisleiding;
- de mogelijkheden tot voorbereiden van bestrijding en beperking van rampen;
- de mogelijkheden tot zelfredzaamheid van personen binnen het plangebied.

Vervoer van gevaarlijke stoffen

In en rond het plangebied vindt geen (grootschalig) vervoer van gevaarlijke stoffen plaats.

Repressief advies

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een repressief advies te geven in het kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod die van belang zijn voor zowel externe veiligheid als de basisbrandweezorg. Hierbij valt te denken aan onder meer bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden.

Opkomsttijden

De opkomsttijden voor het dorp liggen rond de 10 tot 11,5 minuten uitgaande van het huidige dekkingsplan van de brandweer. Hiermee wordt niet voldaan aan de landelijk vastgestelde normtijden, hierin wordt uitgegaan van een opkomsttijd van 8 minuten voor woningen. De overschrijding is echter niet zodanig dat het leidt tot knelpunten in de hulpverlening.

Bereikbaarheid

Het plangebied en de gebouwen hierbinnen zijn van meerdere zijden te benaderen. Hierdoor wordt de bereikbaarheid als voldoende beschouwd.

Bluswatervoorzieningen

In het plangebied zijn verspreid over het dorp meerdere brandkranen aanwezig. Rondom het plangebied zijn meerdere vormen van open water aanwezig die gebruikt kunnen worden tijdens grote branden. Vaarten en sloten zijn met een zogenaamd water transport systeem (WTS) te gebruiken als bluswater wanneer de capaciteit van de brandkranen onvoldoende is.

Advies

In overeenstemming met bovengenoemde opmerkingen adviseert Brandweer Fryslân om:

- Een verantwoording van het groepsrisico op te stellen. De in deze brief genoemde aspecten dienen hiervoor als basis.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met R. de Groot, specialist risicobeheersing van Brandweer Fryslân, te bereiken via 088 – 2298914.

Graag willen wij van u vernemen hoe ons advies binnen uw organisatie wordt verwerkt. Deze informatie willen wij gebruiken bij de verdere ontwikkeling van onze adviestaak.



Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
voor deze

ing. S. Veerbeek
clusterhoofd risicobeheersing afdeling Noordwest