

Gemeente De Friese Meren
college van burgemeester en wethouders
ter attentie van P. Loonstra
Postbus 101
8500 AC JOURE

Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
T 088 22 99 666
F 088 22 99 661
I www.brandweerfryslan.nl
E info@brandweerfryslan.nl

Datum	25 februari 2015	Behandeld door	R.J.J. de Groot
Onze referentie	UIT/15003456/BRW/BR/RB	Doorkiesnummer	088 22 98 914
Uw referentie		E-mail	r.degroot@brandweerfryslan.nl
Uw brief van	22 januari 2015	Bijlagen	0

Onderwerp Advies bestemmingsplan Kade 5-7 te Sint Nyk

Geacht college,

Op 22 januari 2015 heeft u ten behoeve van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening aan ons het bestemmingsplan Kade 5-7 toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten.

Geen noodzaak opmerkingen externe veiligheid

Brandweer Fryslân ziet geen noodzaak om bij dit voorontwerpbestemmingsplan opmerkingen te plaatsen in het kader van externe veiligheid. Het plan is in september 2014 reeds op dit aspect beoordeeld.

Repressief advies

Brandweer Fryslân heeft de mogelijkheid een repressief advies te geven in het kader van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk advies komen aspecten aan bod die van belang zijn voor de Basis Brandweertzorg. Hierbij valt te denken aan onder meer bereikbaarheid, de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden.

In het voorgaande advies van Brandweer Fryslân (september 2014 UIT/14002216/BRW/BR/RB) is geadviseerd te voorzien in een extra brandkraan ter hoogte van perceel W9. U heeft per mail gevraagd om een nadere onderbouwing van dit advies.

Conform de handreiking bluswatervoorziening 2012 wordt geadviseerd om voor nieuwbouw woningen binnen 100 meter een primaire bluswatervoorziening beschikbaar te hebben. De afstand tussen de bij ons bekende, beschikbare brandkranen betreft circa 210 meter en formeel wordt hiermee niet voldaan aan de handreiking. Een bijkomend nadeel van de huidige brandkranen is dat één brandkraan aan de andere zijde van de Slotweg ligt waardoor er bij een calamiteit de weg moet worden overgestoken (onveilig voor verkeer en hulpverleners).

Conform dezelfde handreiking wordt voor de bestaande woningen geadviseerd om op 40-100 meter een primaire bluswatervoorziening te hebben. Dit heeft te maken met lagere brandveiligheidseisen voor de bestaande bouw en is een snelle inzet van de brandweer wenselijk.

Brandweer Fryslân heeft geen zicht op hoe bestaande kranen zijn gesitueerd en geplaatst. Er kan dan ook niet worden gezegd waarom de voorliggende situatie in het verleden als acceptabel is gezien en op deze manier is uitgevoerd. Het is aan het bevoegd gezag om te oordelen of er daadwerkelijk een kraan bijgeplaatst zal moeten worden.

Over de kosten die gemoeid zijn met de aanleg van een nieuwe brandkraan kan Brandweer Fryslân geen uitspraken doen. Waterbedrijf Vitens is als beheerder van het leidingnet in Friesland de aangewezen partij hier duidelijkheid in te verschaffen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met dhr. R .de Groot van het Specifiek Domein Risicobeheersing, te bereiken via 088 – 229 89 14.

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslân,
voor deze

ing. G.C. Kuntz
afdelingshoofd Brandweer Noordwest Fryslân