

# BRANDWEER

Omgevingsdienst Brabant-Noord  
t.a.v. Dhr. R Hovestad  
Postbus 88  
5430 AB Cuijk

Orthenseweg 2b  
5212 XA s-Hertogenbosch  
Postbus 218  
5201 AE s-Hertogenbosch  
Telefoon 073-6889555  
Fax 073-6889599  
info@brwbn.nl  
www.brwbn.nl

Datum	28-09-2016	Behandeld door	P. de Kort	Bijlage
Onze referentie		Telefoon	088-0208241	
Uw referentie		E-mail	Risicobeheersing@brwbn.nl	
Onderwerp	Advies Externe veiligheid Bestemmingsplan de Dubbelen Veghel			

Geachte mijnheer Hovestad,

U hebt op 19 september j.l. de Veiligheidsregio Brabant Noord in de gelegenheid gesteld om te adviseren over het bestemmingsplan de Dubbelen in Veghel  
Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van drie risicobronnen. Het LPG tankstation aan de Kennedeylaan, de A50 waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaats vindt en de hoge druk aardgasleiding Z-542-10  
Dit betekent dat conform het Bevi c.q. Bevt en Bevb het groepsrisico moet worden verantwoord. De Veiligheidsregio adviseert in dit kader over de mogelijkheden voor zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid.

In uw memo "Beoordeling EV & verantwoording GR De Dubbelen – gemeente Veghel" d.d. 28-09-2016 geeft u invulling aan de verantwoording van het groepsrisico en maakt u een aanzet t.a.v. de beoordeling ten aanzien van de onderwerpen zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid. Uw memo geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Uw beoordeling t.a.v. zelfredzaamheid wordt door de Veiligheidsregio onderschreven.

De beoordeling over de mogelijkheden voor bestrijdbaarheid is zoals door u opgemerkt afhankelijk van enkele factoren zoals de opkomsttijd, de bereikbaarheid van- en binnen het plangebied en de bluswatervoorziening.  
De brandweer kan het plangebied in ca. 7 minuten bereiken. Het plangebied is 2-zijdig bereikbaar via de Kennedeylaan en de Roosenveltlaan. Hierbij wordt opgemerkt dat het LPG tankstation en de hoge drukaardgasleiding beiden in de Kennedeylaan zelf liggen en de route naar de Roosenveltlaan het invloedsgebied van deze risicobronnen kruist. Indien deze route bij een calamiteit niet verantwoord wordt geacht kan via de A50 oprit Veghel en afrit Eerde het plangebied toch bereikt worden.  
De bluswatervoorziening in het plangebied is afgestemd op het brandrisicoprofiel.  
De bestrijdbaarheid wordt als redelijk/goed beoordeeld.

Vaststelling van het plan heeft geen negatieve gevolgen heeft voor de benodigde inzet van hulpverleningsdiensten en voor de zelfredzaamheid van personen in het plangebied.  
Het plan sluit nieuwe ontwikkelingen niet uit. Nieuwe ontwikkelingen zullen o.a. getoetst worden aan de Beleidsvisie externe veiligheid van de gemeente. Hiermee is de aandacht voor veiligheid in voldoende mate wordt gegarandeerd.

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord,

P de Kort  
Specialist Risico's en Veiligheid.