



Project

Gebouwtype:

Afmetingen binnenwerks

:

:

:

kantoor/melkstalgebouw

zie tekening

datum:

11-11-2011

Vertrek	Ruimte benaming	gebouwfunctie	GO	VG	Bezettings- graad- klasse	eis						Daglichttoetreding (m2)						
			vertrek 1500+ m2	vertrek 2600+ m2		eis dm3/s/m2	Benodigd dm3/s	Aanvoer via dm3/s	Afvoer via dm3/s	eis %	benodigd Ae	Ae	=	Ad m2	x	Cb	x	Cu
1.1	verblijfsruimte	kantoorfunctie	48,75	48,75	B3	1,30	63,38	wtw-syst 63,38	wtw-syst 63,38	2,5	1,22	7,52	=	8,74	x	0,86	x	1,00
1.2	verblijfsruimte	kantoorfunctie	15,90	15,90	B3	1,30	20,67	wtw-syst 20,67	wtw-syst 20,67	2,5	0,40	1,75	=	2,04	x	0,86	x	1,00
1.3	toiletruimte	kantoorfunctie	4,25	-	-	7,00	7,00	aangr. Ruimte 7,00	wtw-syst 7,00									
1.4	toiletruimte	kantoorfunctie	4,25	-	-	7,00	7,00	aangr. Ruimte 7,00	wtw-syst 7,00									
1.5	verkeersruimte	kantoorfunctie																
1.6	verblijfsruimte	bijeenkomstfunctie	48,75	48,75	B2	1,90	92,63	wtw-syst 92,63	wtw-syst 92,63	geen eis		7,52	=	8,74	x	0,86	x	1,00
1.7	badruimte	kantoorfunctie	8,22	-	-	14,00	14,00	aangr. Ruimte 14,00	MV naar buiten 14,00	-								
1.8	badruimte	kantoorfunctie	8,22	-	-	14,00	14,00	aangr. Ruimte 14,00	MV naar buiten 14,00	-								
1.9	bergruimte	kantoorfunctie	9,98	-	-	-	-	-	-	-								
2.0	melkstal	lichte industriefunctie	790,00	790,00		-				-								
			totalen gebruiksopp, per geb. functie															
			verblijfsopp.															
			kantoor 99,57 m2 B3 64,65 m2															
			bijeenk 48,75 m2 B2 48,75 m2															
			lichte ind. 790,00 m2 B5 790,00 m2															
			totaal 938,32 m2															
			totalen	938,32	903,40													
			% gebruiksopp - Verblijfsgeb.		96	%												