

*U ontvangt dit bericht naar aanleiding van de op 29 november 2019 aan het waterschap ter beoordeling voorgelegde omgevingsvergunning, voor "Leidijksweg naast nummer 4, Bellingwolde". Ter plaatse wordt een woning gebouwd met praktijkruimte en wasplaats. Uit ons archief blijkt dat op 5 juli 2019 de definitieve uitgangspuntennotitie voor dit plan aan RooBeek Advies (en aan uw collega meneer Gringhuis) is van toegestuurd. Uit de bijgevoegde ruimtelijke onderbouwing blijkt dat naar aanleiding van de uitgangspuntennotitie een waterbergingsopgave van 28 m3 is opgenomen. Via deze weg wordt u verzocht om de waterbergingsopgave (conform de verstrekte definitieve uitgangspuntennotitie) naar 30 m3 af te ronden. Hiermee wordt de verhardingstoename van de oprit, welke niet is meegenomen in de aanmelding van het plan via digitale watertoets, voldoende gecompenseerd. Indien dit onderdeel wordt aangepast kan een positief wateradvies worden verstrekt voor het plan.*