

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï

Brede school Ameide



Rapportnummer: 17.335.02-02

Opdrachtgever: Buro SRO

Contactpersoon: Mevrouw E. Baeten

Onderzoek: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï
Brede school Ameide

Rapportnummer: 17.335.02-02

Datum: 29 juni 2018

Uitgevoerd door: WINDMILL
Milieu | Management | Advies
Postbus 5
6267 ZG Cadier en Keer
Tel. 043 407 09 71
www.adviesburowindmill.nl
info@wmma.nl

Contactpersoon: ing. D. van der Moere

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Uitgangspunten.....	5
2.1	Situering.....	5
2.2	Verkeersgegevens	6
2.3	Rekenmethode.....	6
3	Toetsingskader.....	8
3.1	Algemeen.....	8
3.2	30 km/uur-wegen.....	8
3.3	Cumulatie.....	8
3.4	Geluidbeleid	9
4	Rekenresultaten en toetsing.....	10
4.1	30 km/uur-wegen.....	10
4.2	Cumulatie.....	10
5	Conclusie	12

Bijlagen

- I Invoergegevens rekenmodel
- II Rekenresultaten

1 Inleiding

In opdracht van Buro SRO is door Windmill Milieu Management en Advies een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer uitgevoerd ten behoeve van de inpasbaarheid van de nieuwe brede school te Ameide.


Doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaaï ter plaatse van de omliggende woningen en de nieuwe school. In onderhavige situatie is de planlocatie niet gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van zoneringsplichtige geluidbronnen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen ten gevolge van de relevante 30 km/uur-wegen beschouwd.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

2 Uitgangspunten

2.1 Situering

Het plan betreft de realisatie van een nieuwe brede school. Op de locatie van de Hendrik van Brederodeschool wordt een nieuw schoolgebouw gerealiseerd. Het plangebied behelst het perceel van een bestaande school en enkele woonkavels. De drie woningen binnen het plangebied ten zuiden van de school worden gesloopt. De kavels van de twee linker woningen worden mogelijk op termijn ingericht als onderdeel van het schoolplein middels een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan. De meest rechter woning wordt nieuw teruggebouwd. In navolgende figuur 2.1 is de nieuwe plansituatie grafisch weergegeven.



Figuur 2.1: Plangebied nieuwe brede school (plangrens zwarte stippellijn) en bestaande bestemmingsvlakken

De invulling van het plangebied is weergegeven in figuur 2.2.



Figuur 2.2: Stedenbouwkundige indeling plangebied (schetsontwerp)

De planlocatie is niet gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van een weg. In de nabijheid van de planlocatie zijn meerdere 30 km/uur-wegen gelegen. De relevante 30 km/uur-wegen zijn de Prinses Marijkeweg, de Doelakkerweg, de Broekseweg, de Prinsengracht en de Hazelaarlaan.

2.2 Verkeersgegevens

De verkeersintensiteiten van de relevante wegen gelegen rondom het plangebied zijn gebaseerd op informatie verkregen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid. De in het akoestisch onderzoek gehanteerde gegevens zijn in tabel 2.1 samengevat.

Tabel 2.1 Verkeersgegevens (2028)

Wegvak	Etmaalintensiteit [mvt/etm]	Type wegdek	Rijsnelheid [km/uur]
Prinses Marijkeweg	747	Referentiewegdek	30
Doelakkerweg	280 - 471	Klinkerverharding in keperverband	30
Broekseweg	1.134	Referentiewegdek	30
Prinsengracht	404 - 1.241	Referentiewegdek / klinkerverharding in keperverband	30
Hazelaarlaan	965	Referentiewegdek	30

In bijlage I is een volledig overzicht van de invoergegevens opgenomen.

2.3 Rekenmethode

De te verwachten geluidbelastingen vanwege het wegverkeer zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 4.30.

Voor de 30 km/uur-wegen, is de Standaard Rekenmethode niet volledig toepasbaar en is de berekening uitgevoerd volgens CROW publicatie 965 "Handreiking berekenen wegverkeerslawaaï bij 30 km/uur".

De omgeving van het plan is gemodelleerd overeenkomstig de aangeleverde tekeningen en kadastrale ondergronden (www.pdok.nl). Buiten de gemodelleerde bodemgebieden (weilanden, bossen en tuinen) wordt gerekend met een bodemfactor 0 vanwege de aanwezige akoestisch harde bodemgebieden. In bijlage I is een overzicht opgenomen ten aanzien van de invoergegevens van de objecten, bodemgebieden en andere relevante parameters zoals deze in het rekenmodel zijn opgenomen. De geluidbelastingen zijn invallend bepaald op een rekenhoogte van 1,5 meter (begane grond) en 4,5 meter (eerste verdieping) boven plaatselijk maaiveld. In figuur 2.3 is de ligging van de rekenpunten weergegeven.



Figuur 2.3: ligging rekenpunten

3 Toetsingskader

3.1 Algemeen

Overeenkomstig het gestelde in artikel 1 van de Wet geluidhinder en aansluitend aan de bovengenoemde classificering, is de geluidbelasting van de wegen in de Europese dosismaat L_{den} in dB bepaald.

3.2 30 km/uur-wegen

Krachtens de Wet geluidhinder zijn alle wegen voorzien van een geluidzone, met uitzondering van woonerven en 30 km/uur-gebieden. Binnen de geluidzone van een weg dient de geluidbelasting ter plaatse van de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen aan bepaalde wettelijke normen te voldoen. De breedte van een geluidzone is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging van de weg (binnen- of buitenstedelijk). De geluidzone ligt aan weerszijden van de weg, gemeten vanuit de kant van de weg. Onder stedelijk gebied wordt verstaan: "het gebied binnen de bebouwde kom, doch met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen een zone van een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens" (artikel 1 Wet geluidhinder). De beoogde woningbouwlocatie ligt niet binnen een wettelijke geluidzones van gezoneerde wegen.

Vanwege het feit dat de locatie niet gelegen is binnen de wettelijke zone van een weg, volgen uit de Wet geluidhinder geen aanvullende eisen. Akoestisch onderzoek zou dan ook achterwege kunnen blijven. Echter op basis van vaste jurisprudentie dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk te worden gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat. Het akoestisch woon- en klimaat als gevolg van de relevante omliggende wegen van het plan is onderzocht.

3.3 Cumulatie

Voor de beoordeling van de geluidbelasting wordt gebruik gemaakt van de classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in een milieukwaliteitsmaat volgens de „methode Miedema”. Hierin wordt de geluidbelasting geclassificeerd en beoordeeld op basis van klassen van 5 dB. Omdat het toetsingskader uit de Wet geluidhinder is niet van toepassing is, wordt bij de berekening van de geluidbelasting geen correctie ex artikel 110g Wet geluidhinder toegepast.

Tabel 3.1: L_{den} classificering volgens de methode Miedema

Geluidklasse	Beoordeling
$L_{den} < 50$ dB	Goed
$L_{den} 50 - 55$ dB	Redelijk
$L_{den} 55 - 60$ dB	Matig
$L_{den} 60 - 65$ dB	Tamelijk slecht
$L_{den} 65 - 70$ dB	Slecht
$L_{den} > 70$ dB	Zeer slecht

Indien de milieukwaliteit als goed of redelijk wordt beoordeeld is sowieso sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Bij de beoordeling matig, tamelijk slecht en slecht

dient gezien te worden of met maatregelen de geluidsbelasting doelmatig kan worden teruggedrongen.

3.4 Geluidbeleid

De gemeente Zederik heeft een hogere waarde beleid¹ opgesteld. Dit beleid is vastgesteld op 2 oktober 2009. In dit beleid is onder paragraaf 3.3 het volgende met betrekking tot 30 km/uur-wegen opgenomen.

Het beleid is tevens van toepassing op geluid ten gevolge van wegen waar een snelheidsregime heerst van 30 km per uur. Deze wegen vallen niet onder het regime van de Wet geluidhinder, maar op basis van jurisprudentie over bestemmingsplanprocedures bij de ruimtelijke inpassing van woningen moeten deze wegen in het kader van de goede ruimtelijke ordening worden beoordeeld, indien de geluidbelasting de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschrijdt.

De gemeente Zederik beoordeelt de geluidsbelasting ten gevolge van 30 km/uurwegen hetzelfde als de geluidsbelasting van de overige wegen, als vastgelegd in dit beleid. Uiteraard leidt dit niet tot het vaststellen van hogere waarden voor 30 km/uurwegen, maar wel - bij de ruimtelijke inpassing van nieuwe woningen langs deze wegen - tot een oordeel of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat voor wat betreft geluid. Met andere woorden: het beleid geeft aan onder welke voorwaarden een hogere geluidsbelasting dan 48 dB op dergelijke woningen aanvaardbaar is. Door toepassing van dit beleid wordt bij 30 km-wegen een goed woon- en leefklimaat gewaarborgd, vergelijkbaar met dat bij de overige wegen, die zijn gezoneerd krachtens de Wet geluidhinder. De geluidsbelasting ten gevolge van 30 km/uurwegen wordt – bij de ruimtelijke inpassing van woningen – op dezelfde wijze beoordeeld als de geluidsbelasting van gezoneerde wegen.

¹ Geluidbeleid hogere waarden Wgh en 30 km/uur-wegen Gemeente Zederik met kenmerk 2009028858 / IHG d.d. 2 oktober 2009

4 Rekenresultaten en toetsing

4.1 30 km/uur-wegen

Met behulp van het opgestelde rekenmodel is conform het geluidbeleid de geluidbelasting ten gevolge van de beschouwde 30 km/uur-wegen ter plaatse van de in figuur 2.3 opgenomen rekenpunten berekend. De hoogst berekende geluidbelasting is inclusief de aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder samengevat in tabel 4.1.

Tabel 4.1: Geluidbelastingen ten gevolge van de 30 km/uur-wegen

Wegen	Berekende geluidbelasting inclusief aftrek artikel 110g Wgh L_{den} [dB]
Prinses Marijkeweg	46
Doelakkerweg	48
Broekseweg	17
Prinsengracht	21
Hazelaarlaan	42

De berekende geluidbelasting van de 30 km/uur-wegen respecteert de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

4.2 Cumulatie

Met behulp van het opgestelde rekenmodel is de gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van de beschouwde 30 km/uur-wegen ter plaatse van de in figuur 2.3 opgenomen rekenpunten berekend. De hoogst berekende geluidbelasting is exclusief de aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder samengevat in tabel 4.1. Tevens is in tabel 4.2 aangegeven welke geluidbelastingsklasse de rekenresultaten vallen en welke beoordeling hieraan toegekend kan worden. In bijlage II is een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten opgenomen.

Tabel 4.2: Geluidbelastingen ten gevolge van de 30 km/uur-wegen

Toetspunt	Berekende geluidbelasting L_{den} [dB]	Geluidklasse L_{den} [dB]	Beoordeling
Prinses Marijkeweg 33	53	50 - 55 dB	Redelijk
Prinses Marijkeweg 35	53		
Prinses Marijkeweg 35A	53		
Prinses Marijkeweg 35B	53		
Prinses Marijkeweg 35C	53		
Prinses Marijkeweg 37	53		
Prinses Marijkeweg 39	53		
Prinses Marijkeweg 43	53		
Prinses Marijkeweg 23	53		
Doelakkerweg 68	49	< 50 dB	Goed
Doelakkerweg 66	48		
Doelakkerweg 64	48		

Toetspunt	Berekende geluidbelasting L_{den} [dB]	Geluidklasse L_{den} [dB]	Beoordeling
Doelakkerweg 62	47		
Doelakkerweg 61	46		
Prinses Marijkeweg 31	53		
School	48		

Uit de rekenresultaten in tabel 4.1 volgt dat, overeenkomstig de " L_{den} classificering volgens methode Miedema", ter plaatse van de woningen en de school de gecumuleerde geluidbelasting te classificeren is als "redelijk" tot "goed". Derhalve is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

5 Conclusie

In opdracht van Buro SRO is door Windmill Milieu Management en Advies een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer uitgevoerd ten behoeve van de inpasbaarheid van de nieuwe brede school te Ameide.

Doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in de geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaaï ter plaatse van de omliggende woningen en de nieuwe school. In onderhavige situatie is de planlocatie niet gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zone van zoneringsplichtige geluidbronnen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen ten gevolge van de relevante 30 km/uur-wegen beschouwd. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.


Uit de berekeningen volgt dat de geluidbelasting van de 30 km/uur-wegen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB respecteert.

De cumulatieve geluidbelasting bedraagt ter plaatse van de woningen en de school ten hoogste 53 dB bedraagt exclusief aftrek artikel 110g van de Wet geluidhinder. Overeenkomstig de " L_{den} classificering volgens methode Miedema", ter plaatse van de woningen en de school de gecumuleerde geluidbelasting te classificeren is als "redelijk" tot "goed". Derhalve is sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Het aspect geluid vormt vanwege de omliggende wegen geen belemmering voor de realisatie van het plan.

WINDMILL


MILIEU | MANAGEMENT | ADVIES



ing. D. van der Moere

I. BIJLAGE

Invoergegevens rekenmodel



Wegverkeerslawai - RMW-2012, [P17.335.02-01 - Wegverkeerslawai] , Geomilieu V4.30

Figuur1: Grafische weergave rekenmodel
Totaaloverzicht

Invoergegevens rekenmodel

Algemeen


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Wegverkeerslawaaai

Model eigenschap

Omschrijving	Wegverkeerslawaaai
Verantwoordelijke	dvdm
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	dvdm op 22-6-2018
Laatst ingezien door	mlam op 26-6-2018
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.30
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode	RMG-2012
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	0,00
Zichthoek [grd]	2
Maximum reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Invoergegevens rekenmodel
Algemeen

Commentaar



Wegverkeerslawai - RMW-2012, [P17.335.02-01 - Wegverkeerslawai] , Geomilieu V4.30

Figuur 2: Grafische weergave rekenmodel
Overzicht wegen

Invoergegevens rekenmodel Wegen


Model: Wegverkeerslawaaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	Helling	Wegdek.
Prinses Ma	Prinses Marijkeweg	125852,44	440695,59	125886,30	440706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Referentiewegdek
Prinses Ma	Prinses Marijkeweg	125886,30	440706,78	125985,99	440739,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Referentiewegdek
Prinses Ma	Prinses Marijkeweg	125985,99	440739,72	126014,41	440748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Referentiewegdek
Prinses Ma	Prinses Marijkeweg	126014,41	440748,19	126043,02	440757,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Referentiewegdek
Prinses Ma	Prinses Marijkeweg	126043,02	440757,03	126111,42	440779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Referentiewegdek
Prinses Ma	Prinses Marijkeweg	126111,42	440779,56	126161,33	440795,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Referentiewegdek
Prinses Ma	Prinses Marijkeweg	126161,33	440795,72	126198,20	440808,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Referentiewegdek
Prinses Ma	Prinses Marijkeweg	126198,20	440808,41	126239,26	440822,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Referentiewegdek
Prinses Ma	Prinses Marijkeweg	126239,26	440822,91	126376,41	440871,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Referentiewegdek
Prinses Ma	Prinses Marijkeweg	126376,41	440871,34	126428,77	440889,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Referentiewegdek
Prinses Ma	Prinses Marijkeweg	126428,77	440889,84	126523,48	440923,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Referentiewegdek
Prinses Ma	Prinses Marijkeweg	126523,48	440923,44	126551,71	440933,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Referentiewegdek
Doelakkerw	Doelakkerweg	126014,41	440748,19	125984,45	440834,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Elementenverharding in keperverband
Doelakkerw	Doelakkerweg	125957,27	440923,44	125984,45	440834,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Elementenverharding in keperverband
Doelakkerw	Doelakkerweg	125957,27	440923,44	125934,00	441002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Elementenverharding in keperverband
Doelakkerw	Doelakkerweg	125934,00	441002,00	125921,76	441034,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Elementenverharding in keperverband
Broekseweg	Broekseweg	125852,44	440695,59	125828,26	440736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Referentiewegdek
Prinsengra	Prinsengracht	125854,17	440799,34	125868,46	440834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Elementenverharding in keperverband
Prinsengra	Prinsengracht	125868,46	440834,03	125872,19	440946,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Elementenverharding in keperverband
Prinsengra	Prinsengracht	125854,17	440799,34	125857,69	440834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Elementenverharding in keperverband
Prinsengra	Prinsengracht	125857,69	440834,50	125869,12	440908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Elementenverharding in keperverband
Prinsengra	Prinsengracht	125869,12	440908,22	125854,26	440967,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Elementenverharding in keperverband
Prinsengra	Prinsengracht	125854,17	440799,34	125829,33	440753,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Referentiewegdek
Prinsengra	Prinsengracht	125829,33	440753,38	125828,26	440736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Referentiewegdek
Hazelaarla	Hazelaarlaan	126014,41	440748,19	126018,48	440689,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0	Referentiewegdek

Invoergegevens rekenmodel Wegen

Model: Wegverkeerslawaaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V (LV(D))	V (LV(A))	V (LV(N))	Totaal	aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)
Prinses Ma	30	30	30	319,00	6,64	3,93	0,59	99,95	99,98	99,95	0,02	0,01	0,02	0,03	0,01	0,03	
Prinses Ma	30	30	30	319,00	6,64	3,93	0,59	99,95	99,98	99,95	0,02	0,01	0,02	0,03	0,01	0,03	
Prinses Ma	30	30	30	319,00	6,64	3,93	0,59	99,95	99,98	99,95	0,02	0,01	0,02	0,03	0,01	0,03	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44	1,14	7,24	
Prinses Ma	30	30	30	747,00	6,60	3,36	0,92	86,76	95,84	82,64	8,80	3,02	10,12	4,44			



Wegverkeerslawai - RMW-2012, [P17.335.02-01 - Wegverkeerslawai], Geomilieu V4.30

Figuur 3: Grafische weergave rekenmodel
Overzicht toetspunten

Invoergegevens rekenmodel Toetspunten

Model: Wegverkeerslawaaai
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	Prinses Marijkeweg 31	126039,38	440776,64	0,00	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
002A	Prinses Marijkeweg 33	126050,08	440780,61	0,00	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
003A	Prinses Marijkeweg 35	126056,90	440782,82	0,00	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
004A	Prinses Marijkeweg 35A	126067,78	440787,21	0,00	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
005A	Prinses Marijkeweg 35B	126075,21	440789,64	0,00	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
006A	Prinses Marijkeweg 35C	126079,58	440791,08	0,00	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
007A	Prinses Marijkeweg 37	126093,54	440793,44	0,00	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
008A	Prinses Marijkeweg 39	126099,00	440795,28	0,00	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
009A	Prinses Marijkeweg 43	126120,19	440807,43	0,00	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
010A	Prinses Marijkeweg 23	126002,66	440762,28	0,00	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
011	Doelakkerweg 68	125992,38	440777,76	0,00	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
012	Doelakkerweg 66	125985,40	440790,70	0,00	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
013	Doelakkerweg 64	125980,19	440806,56	0,00	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
014	Doelakkerweg 62	125972,31	440821,56	0,00	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
015	Doelakkerweg 61	126000,69	440832,21	0,00	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
016	Prinses Marijkeweg 31	126038,43	440767,78	0,00	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
017	School	126012,25	440808,68	0,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
018	School	126021,47	440820,80	0,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
019	School	126050,25	440829,68	0,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
020	School	126077,50	440837,96	0,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
021	School	126087,96	440828,59	0,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
022	School	126078,50	440814,77	0,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
023	School	126050,06	440806,07	0,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
024	School	126021,50	440797,33	0,00	1,50	--	--	--	--	--	Ja
002B	Prinses Marijkeweg 33	126053,07	440772,37	0,00	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
003B	Prinses Marijkeweg 35	126059,98	440774,61	0,00	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
004B	Prinses Marijkeweg 35A	126071,93	440778,09	0,00	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
005B	Prinses Marijkeweg 35B	126078,59	440780,28	0,00	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
006B	Prinses Marijkeweg 35C	126084,34	440782,17	0,00	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
007B	Prinses Marijkeweg 37	126097,17	440786,40	0,00	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
008B	Prinses Marijkeweg 39	126103,14	440788,42	0,00	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
009B	Prinses Marijkeweg 43	126123,66	440795,22	0,00	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
010B	Prinses Marijkeweg 23	126001,46	440755,88	0,00	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Invoergegevens rekenmodel

Bodem nabij plan

Model: Wegverkeerslawaaai
 P17.335.02-01 - Ameide
 Groep: Bodem nabij plan
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak
Bodem nabij plan	39396	9	11:00, 26 jun 2018		grasland	Polygoon	126274,03	440908,06	7	238,43	2305,99
Bodem nabij plan	39397	9	11:00, 26 jun 2018		overig	Polygoon	126330,90	441051,05	23	519,40	6208,81
Bodem nabij plan	39398	9	11:00, 26 jun 2018		grasland	Polygoon	126286,58	440913,43	10	232,40	1966,41
Bodem nabij plan	39399	9	11:00, 26 jun 2018		fruitkwekerij	Polygoon	126302,45	440958,42	5	128,36	810,98
Bodem nabij plan	39472	9	11:00, 26 jun 2018		overig	Polygoon	126040,76	440611,11	6	306,58	5918,81
Bodem nabij plan	39475	9	11:00, 26 jun 2018		overig	Polygoon	126110,48	440683,82	9	17,68	16,96
Bodem nabij plan	39476	9	11:00, 26 jun 2018		overig	Polygoon	126118,41	440680,42	8	20,88	26,33
Bodem nabij plan	39478	9	11:00, 26 jun 2018		grasland	Polygoon	126208,25	440710,28	10	204,87	1089,32
Bodem nabij plan	39524	9	11:00, 26 jun 2018		dodenakker	Polygoon	125677,27	440986,42	7	179,26	1900,53
Bodem nabij plan	39525	9	11:00, 26 jun 2018		overig	Polygoon	125848,83	440968,74	40	715,23	17725,78
Bodem nabij plan	39530	9	11:00, 26 jun 2018		overig	Polygoon	125853,46	440834,68	26	354,80	5797,15
Bodem nabij plan	39535	9	11:00, 26 jun 2018		overig	Polygoon	125928,06	441004,50	37	847,18	30880,78
Bodem nabij plan	39536	9	11:00, 26 jun 2018		overig	Polygoon	125849,29	441022,87	26	45,38	92,23
Bodem nabij plan	39537	9	11:00, 26 jun 2018		grasland	Polygoon	125851,02	441013,63	48	425,75	1199,36
Bodem nabij plan	39541	9	11:00, 26 jun 2018		overig	Polygoon	125961,82	440929,02	17	468,68	9805,44
Bodem nabij plan	39543	9	11:00, 26 jun 2018		fruitkwekerij	Polygoon	126139,03	440996,71	15	460,44	3454,36
Bodem nabij plan	39544	9	11:00, 26 jun 2018		fruitkwekerij	Polygoon	126185,16	441009,67	8	206,50	1944,23
Bodem nabij plan	39545	9	11:00, 26 jun 2018		grasland	Polygoon	126190,53	441011,72	14	323,61	3084,03
Bodem nabij plan	39546	9	11:00, 26 jun 2018		grasland	Polygoon	126242,69	440868,83	6	218,42	2163,77
Bodem nabij plan	39547	9	11:00, 26 jun 2018		grasland	Polygoon	126239,89	440996,23	16	215,46	2111,43
Bodem nabij plan	39591	9	11:00, 26 jun 2018		grasland	Polygoon	125661,37	440746,25	11	296,71	1961,42
Bodem nabij plan	39593	9	11:00, 26 jun 2018		overig	Polygoon	125829,30	440583,31	29	377,88	7312,38
Bodem nabij plan	39599	9	11:00, 26 jun 2018		grasland	Polygoon	125829,71	440765,18	19	159,12	1217,42
Bodem nabij plan	41765	9	11:00, 26 jun 2018	01	Schoolterrein	Polygoon	126095,16	440848,49	9	343,28	4941,40

Invoergegevens rekenmodel

Bodem nabij plan

Model: Wegverkeerslawaaai
P17.335.02-01 - Ameide
Groep: Bodem nabij plan
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Min.lengte	Max.lengte	Bf
Bodem nabij plan	5,30	87,62	1,00
Bodem nabij plan	6,15	50,38	0,50
Bodem nabij plan	2,74	87,62	1,00
Bodem nabij plan	6,15	43,33	1,00
Bodem nabij plan	4,61	75,64	0,50
Bodem nabij plan	0,48	3,20	0,50
Bodem nabij plan	0,79	4,34	0,50
Bodem nabij plan	2,20	89,46	1,00
Bodem nabij plan	2,12	51,58	0,50
Bodem nabij plan	2,32	98,28	0,50
Bodem nabij plan	1,37	59,28	0,50
Bodem nabij plan	1,65	96,95	0,50
Bodem nabij plan	0,44	13,84	0,50
Bodem nabij plan	0,47	85,95	1,00
Bodem nabij plan	1,53	94,44	0,50
Bodem nabij plan	4,15	87,19	1,00
Bodem nabij plan	5,41	74,06	1,00
Bodem nabij plan	1,09	70,52	1,00
Bodem nabij plan	1,09	82,48	1,00
Bodem nabij plan	2,74	27,95	1,00
Bodem nabij plan	6,20	58,93	1,00
Bodem nabij plan	1,41	53,28	0,50
Bodem nabij plan	1,42	27,08	1,00
Bodem nabij plan	3,38	99,70	0,00

Invoergegevens rekenmodel

Gebouwen nabij plan

Model: Wegverkeerslawaaai
 P17.335.02-01 - Ameide
 Groep: Gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
Gebouwen nabij plan	40161	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000370212	Polygoon	125890,95	440923,25	6,13	6,13	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40175	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000375906	Polygoon	125937,83	440895,59	2,60	2,60	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40176	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000375977	Polygoon	125897,52	440929,12	2,62	2,62	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40177	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000375978	Polygoon	126006,16	440921,77	8,54	8,54	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40179	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000375983	Polygoon	125880,12	440929,73	6,35	6,35	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40181	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000375992	Polygoon	125900,42	440929,92	3,20	3,20	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40182	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000375993	Polygoon	125810,17	440927,35	8,23	8,23	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40238	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376308	Polygoon	125889,09	440903,02	6,36	6,36	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40239	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376309	Polygoon	125934,04	440901,65	2,56	2,56	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40240	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376312	Polygoon	126011,02	440902,80	8,64	8,64	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40241	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376313	Polygoon	125987,56	440906,06	2,42	2,42	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40242	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376315	Polygoon	125983,50	440902,38	8,60	8,60	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40243	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376317	Polygoon	125932,97	440905,00	2,46	2,46	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40244	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376320	Polygoon	125827,94	440899,27	3,66	3,66	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40246	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376323	Polygoon	125889,33	440908,80	6,28	6,28	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40247	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376327	Polygoon	125950,16	440905,41	7,68	7,68	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40248	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376332	Polygoon	125911,64	440897,08	6,50	6,50	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40249	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376334	Polygoon	125931,92	440908,29	2,44	2,44	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40251	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376336	Polygoon	125915,68	440903,17	6,54	6,54	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40252	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376338	Polygoon	126012,38	440913,47	7,86	7,86	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40253	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376340	Polygoon	125922,09	440899,65	6,62	6,62	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40254	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376341	Polygoon	125948,68	440910,12	7,60	7,60	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40255	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376342	Polygoon	125889,54	440914,04	6,29	6,29	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40256	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376344	Polygoon	125930,87	440911,57	2,46	2,46	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40257	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376345	Polygoon	125922,09	440899,65	6,67	6,67	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40258	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376352	Polygoon	125947,49	440913,94	7,59	7,59	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40259	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376363	Polygoon	126007,95	440915,80	8,83	8,83	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40260	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376364	Polygoon	125901,75	440920,06	4,72	4,72	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40262	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376366	Polygoon	125995,68	440918,70	2,98	2,98	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40263	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376369	Polygoon	125925,97	440924,34	3,25	3,25	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40264	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376421	Polygoon	125888,89	440898,00	6,44	6,44	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40266	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376721	Polygoon	125897,66	440862,95	4,77	4,77	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40267	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376725	Polygoon	125986,72	440865,70	8,32	8,32	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40268	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376727	Polygoon	125958,96	440855,50	8,61	8,61	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40270	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376742	Polygoon	125834,04	440856,18	8,70	8,70	0,00	Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Gebouwen nabij plan

Model: Wegverkeerslawaaai
 P17.335.02-01 - Ameide
 Groep: Gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouwen nabij plan	9	31,51	45,88	0,54	9,12	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	20,50	26,27	5,11	5,14		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	14,14	12,22	3,01	4,10		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	10	33,95	66,76	0,11	7,64	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	9	31,62	42,45	0,05	9,46	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	11	37,21	50,46	0,10	7,62		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	7	35,70	51,60	1,75	8,94	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	23,89	34,77	5,02	6,93	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	12,54	9,71	2,78	3,52		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	11	55,47	105,50	2,03	10,33	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	6	21,40	17,29	1,01	8,32		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	26,90	44,76	6,04	7,42	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	12,44	9,56	2,77	3,45		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	11	30,79	43,69	0,17	6,05	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	25,43	40,08	5,79	6,93	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	28,32	45,34	4,84	9,29	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	6	40,49	64,98	2,18	14,67	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	12,41	9,51	2,75	3,45		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	6	40,11	63,12	2,18	14,67	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	8	47,28	92,48	3,40	10,35	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	6	40,14	63,17	2,18	14,69	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	26,45	36,89	4,00	9,25	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	24,36	36,37	5,25	6,93	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	12,39	9,46	2,74	3,45		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	6	40,51	65,02	2,18	14,69	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	28,09	44,59	4,85	9,21	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	9	43,75	76,69	3,20	8,10	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	19,96	24,04	4,06	5,93		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	19,75	22,37	3,52	6,36		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	14,42	12,32	2,78	4,43		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	25,89	41,69	6,02	6,93	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	16,70	17,11	3,61	4,74		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	6	31,16	56,86	0,48	9,48	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	14	70,62	208,31	0,28	11,60	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	16	98,98	516,97	0,20	20,25	bijeenkomstfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Gebouwen nabij plan

Model: Wegverkeerslawaa
 P17.335.02-01 - Ameide
Groep: Gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep		Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Gebouwen nabij plan

Model: Wegverkeerslawaa
 P17.335.02-01 - Ameide
 Groep: Gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
Gebouwen nabij plan	40271	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376743	Polygoon	125889,79	440877,33	6,07	6,07	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40272	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376750	Polygoon	125984,96	440871,57	8,79	8,79	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40273	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376755	Polygoon	125981,40	440883,46	7,80	7,80	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40274	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376756	Polygoon	125886,83	440877,54	6,22	6,22	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40275	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376761	Polygoon	125928,24	440886,16	2,55	2,55	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40276	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376765	Polygoon	125988,58	440885,65	8,80	8,80	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40277	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376766	Polygoon	125902,71	440888,85	4,21	4,21	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40279	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376769	Polygoon	126019,73	440885,14	8,32	8,32	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40280	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376772	Polygoon	125934,07	440889,12	4,86	4,86	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40362	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000377366	Polygoon	125886,10	440866,79	6,19	6,19	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40363	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000377368	Polygoon	125995,81	440868,40	9,22	9,22	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40408	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000378615	Polygoon	125889,53	440927,43	5,93	5,93	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40409	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000378633	Polygoon	125887,82	440884,80	6,43	6,43	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40414	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000378723	Polygoon	125976,40	440900,25	8,68	8,68	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40415	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000378724	Polygoon	125984,87	440915,39	8,75	8,75	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40416	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000378725	Polygoon	125838,23	440915,42	7,79	7,79	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40421	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000378760	Polygoon	125885,30	440860,89	6,16	6,16	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40430	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000379152	Polygoon	125896,96	440872,79	4,64	4,64	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40431	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000379155	Polygoon	125928,77	440880,90	3,45	3,45	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40434	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000379790	Polygoon	125974,68	440906,04	8,62	8,62	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40446	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000379933	Polygoon	125946,05	440918,57	7,45	7,45	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40453	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000393132	Polygoon	125990,39	440917,10	2,55	2,55	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40454	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000393133	Polygoon	125994,30	440894,14	2,38	2,38	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40455	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000393134	Polygoon	125998,60	440869,23	2,37	2,37	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40456	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000393135	Polygoon	125999,22	440867,14	2,38	2,38	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40457	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000393136	Polygoon	126001,05	440861,42	2,64	2,64	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40459	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000393499	Polygoon	125906,11	440879,14	2,58	2,58	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40462	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000393514	Polygoon	125833,87	440908,14	3,57	3,57	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40464	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000393922	Polygoon	125821,07	440903,85	3,75	3,75	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40467	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000370227	Polygoon	125850,58	440769,56	8,06	8,06	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40468	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000370274	Polygoon	125966,04	440763,33	7,40	7,40	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40470	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000370328	Polygoon	125992,15	440769,73	7,92	7,92	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40471	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000370329	Polygoon	125933,80	440770,69	4,82	4,82	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40472	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000370332	Polygoon	125979,92	440762,29	8,92	8,92	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40473	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000370333	Polygoon	125959,21	440742,25	8,22	8,22	0,00	Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Gebouwen nabij plan

Model: Wegverkeerslawaaai
 P17.335.02-01 - Ameide
 Groep: Gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouwen nabij plan	6	31,42	55,89	0,19	9,98	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	8	49,18	72,85	0,59	18,42	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	9	49,37	79,94	0,33	18,42	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	7	35,04	74,02	0,19	7,68	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	21,91	29,03	4,50	6,46		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	5	27,57	47,13	3,21	7,50	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	17,65	19,08	3,80	5,03		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	14	52,05	88,54	0,58	9,91	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	6	31,76	54,28	1,77	9,07		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	6	31,10	54,75	0,34	9,98	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	6	31,23	46,06	0,03	9,48	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	7	27,39	41,02	0,47	7,65	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	7	34,87	49,38	0,69	11,92	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	12	49,31	75,50	0,01	7,42	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	13	56,47	94,01	0,07	7,42	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	6	69,13	278,25	10,39	12,70	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	10	33,25	47,67	0,20	7,73	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	17,74	19,45	3,98	4,89		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	16,55	15,45	2,84	5,43		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	5	27,06	45,33	0,07	7,42	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	26,48	37,39	4,08	9,17	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	5	16,00	12,81	0,07	5,79		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	16,35	15,51	2,99	5,18		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	17,81	17,21	2,83	6,07		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	5	16,49	13,20	2,17	6,07		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	6	19,48	22,21	0,33	5,88		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	14,37	12,59	3,03	4,15		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	12,98	10,08	2,57	3,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	8	43,00	94,50	0,60	11,00	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	41,89	109,34	9,84	11,13	meervoudige functie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	14	48,64	86,38	0,22	7,30	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	15	58,65	118,71	0,16	15,24	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	6	33,78	52,79	4,11	8,64		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	7	39,72	69,07	0,20	15,24	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	8	32,93	48,02	1,26	8,15	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Gebouwen nabij plan

Model: Wegverkeerslawaa
 P17.335.02-01 - Ameide
Groep: Gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep		Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Gebouwen nabij plan

Model: Wegverkeerslawaaai
 P17.335.02-01 - Ameide
 Groep: Gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
Gebouwen nabij plan	40474	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000370334	Polygoon	125952,66	440748,23	8,12	8,12	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40475	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000370335	Polygoon	125931,50	440747,66	2,46	2,46	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40476	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000370336	Polygoon	125952,66	440748,23	8,29	8,29	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40481	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000372641	Polygoon	125998,69	440733,64	13,61	13,61	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40488	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000375917	Polygoon	125818,65	440666,54	2,51	2,51	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40490	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000375921	Polygoon	125909,94	440666,52	3,88	3,88	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40491	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000375929	Polygoon	125805,72	440670,18	8,00	8,00	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40492	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000375932	Polygoon	125889,30	440671,07	3,86	3,86	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40493	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000375934	Polygoon	125823,27	440678,04	3,81	3,81	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40494	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000375937	Polygoon	125883,38	440679,82	5,83	5,83	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40495	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000375939	Polygoon	125813,53	440673,68	7,78	7,78	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40496	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000375940	Polygoon	125819,15	440676,20	3,73	3,73	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40498	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000375943	Polygoon	125823,27	440678,04	3,10	3,10	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40499	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000375945	Polygoon	125881,54	440684,07	5,79	5,79	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40500	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000375949	Polygoon	125820,75	440683,81	2,73	2,73	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40501	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000375952	Polygoon	125867,85	440687,16	7,46	7,46	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40502	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000375956	Polygoon	125840,34	440683,12	7,76	7,76	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40503	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000375960	Polygoon	125878,40	440694,57	4,30	4,30	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40505	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000375962	Polygoon	125804,55	440702,29	8,50	8,50	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40530	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376163	Polygoon	125903,19	440693,13	4,45	4,45	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40579	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376482	Polygoon	125855,19	440716,11	7,92	7,92	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40580	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376491	Polygoon	125871,61	440722,16	7,44	7,44	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40581	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376492	Polygoon	125865,34	440731,03	5,19	5,19	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40582	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376493	Polygoon	125856,07	440728,18	7,54	7,54	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40583	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376505	Polygoon	125875,56	440742,51	7,91	7,91	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40584	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376507	Polygoon	125914,36	440742,43	7,95	7,95	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40585	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376509	Polygoon	125849,88	440742,34	7,98	7,98	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40586	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376511	Polygoon	125925,05	440740,65	7,85	7,85	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40587	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376512	Polygoon	125914,48	440727,99	9,14	9,14	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40588	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376514	Polygoon	125857,29	440747,45	7,02	7,02	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40589	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376515	Polygoon	125857,29	440747,45	7,39	7,39	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40590	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376518	Polygoon	125948,72	440744,68	7,88	7,88	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40591	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376521	Polygoon	125849,88	440742,34	7,96	7,96	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40593	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376526	Polygoon	125978,08	440756,47	4,39	4,39	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40595	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376529	Polygoon	125952,00	440756,84	2,72	2,72	0,00	Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Gebouwen nabij plan

Model: Wegverkeerslawaaai
 P17.335.02-01 - Ameide
 Groep: Gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouwen nabij plan	6	31,67	50,04	3,39	8,15	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	19,97	24,80	4,64	5,35		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	8	33,99	48,49	0,91	7,74	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	31	343,54	1718,96	0,32	32,87	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	17,14	15,43	2,51	6,05		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	22,12	30,33	5,04	6,02	overige gebruiksfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	6	30,64	57,85	0,06	8,56	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	15,20	14,33	3,46	4,14		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	14,25	11,74	2,56	4,55		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	10	37,88	54,96	0,51	11,41	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	30,26	56,22	6,53	8,56	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	13,43	9,96	2,12	4,52		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	7	30,96	55,53	1,48	9,89		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	8	36,46	62,46	0,51	11,42	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	18,61	18,72	2,93	6,38		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	13	45,75	85,10	0,24	8,96	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	9	54,07	127,31	2,19	9,21	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	5	18,49	19,06	0,84	6,14		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	6	49,87	129,58	3,38	15,75	winkelfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	22	101,59	483,89	2,27	6,92	kantoorfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	8	48,47	91,72	0,35	9,01	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	13	78,51	154,27	2,57	10,67	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	19,24	17,74	2,37	7,13		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	28,83	51,24	6,30	8,04	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	12	74,42	254,21	0,35	12,06	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	10	42,61	69,80	1,57	8,11	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	29,29	52,73	6,33	8,27	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	8	34,69	58,25	1,59	8,12	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	14	114,52	503,27	0,49	18,27	meervoudige functie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	7	43,52	102,09	2,63	12,64	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	13,92	11,97	3,10	3,88		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	9	33,84	48,14	0,91	7,85	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	6	29,77	54,72	0,58	8,26	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	20,76	25,94	4,19	6,20		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	7	16,65	12,75	1,75	3,47		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Gebouwen nabij plan

Model: Wegverkeerslawaa
 P17.335.02-01 - Ameide
Groep: Gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

[illegible]

Invoergegevens rekenmodel

Gebouwen nabij plan

Model: Wegverkeerslawaaai
 P17.335.02-01 - Ameide
 Groep: Gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
Gebouwen nabij plan	40596	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376535	Polygoon	125903,28	440758,31	6,43	6,43	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40601	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376551	Polygoon	125977,38	440796,54	8,20	8,20	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40602	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376562	Polygoon	125980,72	440777,50	4,46	4,46	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40603	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376564	Polygoon	125983,11	440776,27	8,44	8,44	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40607	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376590	Polygoon	125970,10	440794,25	7,71	7,71	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40608	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376594	Polygoon	125859,37	440784,18	7,35	7,35	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40609	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376625	Polygoon	125963,97	440812,55	2,89	2,89	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40610	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376635	Polygoon	125878,88	440818,50	8,78	8,78	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40611	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376643	Polygoon	125962,14	440821,91	9,85	9,85	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40612	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376653	Polygoon	125959,46	440827,23	2,63	2,63	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40613	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376656	Polygoon	125958,88	440823,89	9,11	9,11	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40614	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376657	Polygoon	125883,92	440830,22	7,69	7,69	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40616	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376671	Polygoon	125995,20	440837,25	8,14	8,14	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40617	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376672	Polygoon	125901,57	440835,78	5,49	5,49	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40618	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376676	Polygoon	125872,84	440837,79	6,99	6,99	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40619	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376677	Polygoon	125894,31	440795,34	9,03	9,03	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40620	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376678	Polygoon	126005,73	440840,87	3,27	3,27	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40621	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376684	Polygoon	126002,33	440839,40	8,56	8,56	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40622	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376685	Polygoon	125903,52	440842,87	4,86	4,86	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40623	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376690	Polygoon	125993,28	440843,60	9,06	9,06	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40624	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376696	Polygoon	125874,85	440846,73	6,27	6,27	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40625	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376702	Polygoon	125914,29	440852,68	5,56	5,56	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40626	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376703	Polygoon	125998,60	440851,76	8,87	8,87	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40628	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376717	Polygoon	125877,65	440861,97	6,27	6,27	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40629	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376718	Polygoon	126001,61	440859,47	2,98	2,98	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40630	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376800	Polygoon	125996,00	440762,96	6,88	6,88	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40632	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376806	Polygoon	125876,35	440772,01	7,93	7,93	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40634	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376813	Polygoon	125951,75	440766,29	5,84	5,84	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40682	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000378627	Polygoon	125935,45	440745,78	7,64	7,64	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40691	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000378755	Polygoon	125963,27	440752,00	5,05	5,05	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40692	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000378759	Polygoon	125882,22	440835,56	6,56	6,56	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40694	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000379772	Polygoon	125876,13	440690,55	7,58	7,58	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40699	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000379800	Polygoon	125894,07	440721,56	7,81	7,81	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40701	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000379810	Polygoon	125873,87	440842,38	6,83	6,83	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40703	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000379918	Polygoon	125888,86	440688,11	4,29	4,29	0,00	Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Gebouwen nabij plan

Model: Wegverkeerslawaaai
 P17.335.02-01 - Ameide
 Groep: Gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouwen nabij plan	13	60,39	236,84	1,04	9,31	kantoorfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	8	52,01	109,45	3,84	8,98	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	21,49	26,07	3,70	7,04		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	14	43,27	78,75	0,01	7,86	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	10	51,44	112,89	1,56	9,03	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	15	71,53	170,27	0,30	10,33	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	19,29	20,30	3,10	6,55		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	37,41	85,75	8,04	10,67	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	9	39,25	68,41	0,35	9,51	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	18,97	19,58	3,04	6,45		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	8	37,04	68,27	0,35	9,51	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	12	40,55	64,11	0,11	9,35	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	6	27,51	46,98	2,43	6,31	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	22,48	30,39	4,52	6,72		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	9	47,82	73,84	1,20	10,97	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	17	246,24	2362,13	0,10	42,08	industriefunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	6	25,94	32,45	2,19	7,39		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	6	28,15	49,37	0,43	7,01	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	28,92	43,14	4,21	10,26		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	8	32,76	61,08	0,35	7,44	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	14	45,23	79,82	0,21	10,51	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	22,87	31,09	4,45	6,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	25,90	40,97	5,50	7,45	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	8	28,87	45,95	0,20	7,73	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	13,32	9,48	2,03	4,60		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	8	36,92	68,05	0,72	12,36	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	8	36,80	69,09	1,41	10,36	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	27,81	48,18	6,56	7,34		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	12	43,77	83,58	0,46	8,04	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	20,78	25,79	4,10	6,29		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	7	29,90	49,96	0,20	9,64	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	8	30,98	54,89	0,49	9,02	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	9	60,10	195,08	0,35	16,66	meervoudige functie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	9	38,49	53,97	0,21	10,97	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	20,11	23,39	3,66	6,39		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Gebouwen nabij plan

Model: Wegverkeerslawaa
 P17.335.02-01 - Ameide
Groep: Gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep		Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Gebouwen nabij plan

Model: Wegverkeerslawaaai
 P17.335.02-01 - Ameide
 Groep: Gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
Gebouwen nabij plan	40707	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000391524	Polygoon	125875,22	440743,40	7,83	7,83	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40708	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000392963	Polygoon	125992,15	440769,73	5,09	5,09	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40710	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000393130	Polygoon	125954,81	440754,78	2,73	2,73	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40711	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000393137	Polygoon	126000,95	440856,58	2,52	2,52	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40712	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000393138	Polygoon	126004,70	440844,32	2,41	2,41	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40713	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000393486	Polygoon	125892,89	440687,52	2,24	2,24	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40715	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000393500	Polygoon	125942,37	440752,97	2,10	2,10	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40716	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000393501	Polygoon	125947,24	440758,34	2,10	2,10	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40717	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000393502	Polygoon	125956,61	440775,77	2,63	2,63	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40721	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000393836	Polygoon	125908,54	440746,45	6,20	6,20	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40723	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000394196	Polygoon	125911,82	440760,06	4,75	4,75	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40741	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000375905	Polygoon	126062,17	440900,20	8,69	8,69	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40743	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000375942	Polygoon	126047,05	440673,11	3,55	3,55	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40745	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000375969	Polygoon	126041,51	440916,85	8,52	8,52	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40747	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000375971	Polygoon	126047,69	440917,64	8,59	8,59	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40748	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000375972	Polygoon	126053,73	440919,95	8,40	8,40	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40750	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000375974	Polygoon	126053,73	440919,95	8,24	8,24	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40776	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376096	Polygoon	126104,78	440789,08	7,14	7,14	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40790	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376325	Polygoon	126044,26	440906,46	6,45	6,45	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40792	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376328	Polygoon	126049,50	440908,15	6,37	6,37	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40795	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376333	Polygoon	126053,59	440909,44	2,63	2,63	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40807	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376424	Polygoon	126049,88	440890,46	8,54	8,54	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40812	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376547	Polygoon	126104,78	440789,08	7,77	7,77	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40813	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376549	Polygoon	126125,98	440796,15	8,31	8,31	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40814	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376557	Polygoon	126116,79	440809,15	3,50	3,50	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40815	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376566	Polygoon	126056,01	440773,42	6,96	6,96	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40816	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376568	Polygoon	126032,13	440778,34	2,48	2,48	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40817	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376571	Polygoon	126062,44	440775,51	7,18	7,18	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40818	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376573	Polygoon	126169,36	440697,18	9,60	9,60	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40819	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376581	Polygoon	126052,33	440785,39	4,80	4,80	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40820	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376582	Polygoon	126064,65	440783,83	2,81	2,81	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40821	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376583	Polygoon	126051,30	440788,75	4,64	4,64	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40822	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376585	Polygoon	126074,81	440779,14	6,58	6,58	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40823	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376586	Polygoon	126077,35	440790,24	6,55	6,55	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40824	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376588	Polygoon	126095,09	440793,86	7,41	7,41	0,00	Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Gebouwen nabij plan

Model: Wegverkeerslawaaai
 P17.335.02-01 - Ameide
 Groep: Gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouwen nabij plan	6	46,57	127,51	0,95	14,99	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	20,16	23,23	3,56	6,52		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	13,52	11,14	2,86	3,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	12,97	10,32	2,80	3,68		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	12,07	9,04	2,78	3,25		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	11,75	8,09	2,20	3,67		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	14,74	13,20	3,07	4,30		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	11,74	8,35	2,42	3,45		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	18,26	20,84	4,49	4,64		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	20,12	25,27	4,84	5,22		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	5	22,17	20,68	0,67	8,71		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	16	41,43	93,32	0,47	9,13	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	12	49,86	108,12	0,15	14,79	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	6	36,28	59,46	0,01	11,63	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	6	35,66	71,14	0,49	11,63	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	6	34,58	56,22	0,03	11,14	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	8	44,00	81,24	3,00	9,13	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	10	43,50	63,56	0,63	7,63	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	17,52	17,94	3,27	5,49		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	12,15	8,68	2,27	3,78		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	13,03	9,57	2,21	4,28		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	31,48	60,38	6,62	9,13	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	14	52,28	71,11	0,19	7,60	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	6	34,44	54,80	1,48	12,46	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	22,83	32,52	5,49	5,92		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	30,18	55,86	6,45	8,57	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	13,97	11,71	2,80	4,18		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	30,52	57,32	6,62	8,57	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	17	230,19	1701,34	2,26	43,50	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	13,88	12,04	3,42	3,51		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	16,67	16,37	3,17	5,16		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	14,48	13,09	3,51	3,74		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	6	41,74	71,26	2,23	14,70	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	6	41,17	68,60	2,27	14,70	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	12	42,80	62,83	0,08	7,63	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Gebouwen nabij plan

Model: Wegverkeerslawaa
 P17.335.02-01 - Ameide
Groep: Gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep		Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Gebouwen nabij plan

Model: Wegverkeerslawaaai
 P17.335.02-01 - Ameide
 Groep: Gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
Gebouwen nabij plan	40825	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376591	Polygoon	126080,40	440780,98	6,67	6,67	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40826	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376592	Polygoon	126091,03	440790,87	4,48	4,48	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40828	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376628	Polygoon	126127,52	440813,17	3,25	3,25	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40829	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376632	Polygoon	126143,14	440809,40	7,86	7,86	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40831	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376645	Polygoon	126141,71	440823,05	7,19	7,19	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40832	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376648	Polygoon	126159,48	440823,59	8,01	8,01	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40837	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376680	Polygoon	126020,05	440838,02	3,12	3,12	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40839	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376688	Polygoon	126025,50	440840,13	9,19	9,19	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40840	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376692	Polygoon	126061,20	440848,98	2,97	2,97	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40841	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376695	Polygoon	126066,62	440850,62	2,71	2,71	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40842	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376699	Polygoon	126070,82	440851,89	2,65	2,65	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40845	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376707	Polygoon	126028,52	440847,30	8,80	8,80	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40851	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376726	Polygoon	126028,89	440857,55	8,56	8,56	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40852	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376729	Polygoon	126064,63	440862,12	8,59	8,59	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40855	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376732	Polygoon	126064,18	440871,24	8,62	8,62	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40857	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376741	Polygoon	126022,71	440865,83	9,13	9,13	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40859	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376747	Polygoon	126052,77	440877,68	5,22	5,22	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40860	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376748	Polygoon	126058,13	440879,43	2,62	2,62	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40862	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000376751	Polygoon	126062,20	440880,65	2,62	2,62	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40865	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376758	Polygoon	126024,58	440886,59	8,62	8,62	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40867	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000376764	Polygoon	126072,83	440884,02	4,64	4,64	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40928	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000378728	Polygoon	126056,14	440890,77	8,71	8,71	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40933	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000378761	Polygoon	126058,35	440861,82	8,87	8,87	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40936	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000378842	Polygoon	126070,90	440862,43	8,37	8,37	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40937	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000379156	Polygoon	126149,24	440879,47	8,58	8,58	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40941	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000379796	Polygoon	126062,62	440891,08	8,56	8,56	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40942	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000379802	Polygoon	126125,98	440796,15	8,28	8,28	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40946	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000379815	Polygoon	126035,70	440766,97	8,38	8,38	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40952	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000392013	Polygoon	126049,99	440738,48	4,40	4,40	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40958	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000392328	Polygoon	126088,04	440691,25	0,28	0,28	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40959	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000392331	Polygoon	126078,00	440686,95	0,28	0,28	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40960	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000392334	Polygoon	126093,00	440679,66	0,39	0,39	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40961	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000392337	Polygoon	126082,96	440675,36	0,29	0,29	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40962	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000392340	Polygoon	126097,80	440668,45	0,28	0,28	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40983	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000392450	Polygoon	126131,50	440773,09	0,51	0,51	0,00	Relatief

Invoergegevens rekenmodel

Gebouwen nabij plan

Model: Wegverkeerslawaaai
 P17.335.02-01 - Ameide
 Groep: Gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouwen nabij plan	6	41,95	73,22	2,42	14,69	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	22,93	29,51	3,90	7,57		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	22,97	32,89	5,44	6,05		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	33,48	64,53	6,02	10,72	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	10	48,16	117,03	0,16	10,23	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	6	44,40	111,91	1,32	12,87	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	20,02	22,87	3,53	6,48		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	9	43,59	72,72	2,30	7,54	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	17,52	17,94	3,27	5,49		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	11,97	8,46	2,29	3,69		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	13,36	10,05	2,29	4,39		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	10	43,13	86,74	0,23	7,70	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	8	46,88	86,58	3,43	9,56	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	30,83	57,39	6,29	9,13	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	7	36,16	65,05	2,64	9,13	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	9	46,70	86,68	3,31	9,56	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	17,52	17,94	3,27	5,49		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	12,18	8,69	2,28	3,81		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	13,10	9,72	2,27	4,30		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	15	49,90	101,74	0,48	6,31	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	22,39	27,19	3,56	7,65		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	30,78	57,17	6,27	9,13	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	31,37	59,85	6,56	9,13	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	8	43,51	78,99	3,00	9,13	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	13	188,30	2035,05	0,96	37,12	onderwijsfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	31,22	59,19	6,49	9,13	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	6	34,55	55,66	1,44	12,46	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	11	37,64	72,47	0,61	7,93	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	12	347,58	2898,24	3,22	73,61	meervoudige functie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	11	38,96	75,48	0,98	10,92	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	6	34,44	61,22	1,80	10,92	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	7	34,44	61,24	1,62	10,92	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	6	34,44	61,22	1,80	10,92	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	6	33,63	56,80	1,69	10,92	woonfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	12,41	9,16	2,42	3,78	overige gebruiksfunctie	0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Gebouwen nabij plan

Model: Wegverkeerslawaa
 P17.335.02-01 - Ameide
Groep: Gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Groep		Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Gebouwen nabij plan

Model: Wegverkeerslawaaai
 P17.335.02-01 - Ameide
 Groep: Gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
Gebouwen nabij plan	40990	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000392780	Polygoon	126105,55	440808,30	2,94	2,94	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40997	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000393493	Polygoon	126138,92	440820,72	2,41	2,41	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40998	8	11:03, 26 jun 2018		0707100000393494	Polygoon	126113,02	440835,45	3,00	3,00	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	40999	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000393495	Polygoon	126138,48	440834,09	2,35	2,35	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	41000	8	10:58, 26 jun 2018		0707100000393496	Polygoon	126142,48	440846,79	2,84	2,84	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	41748	8	11:03, 26 jun 2018			Polygoon	126012,26	440808,99	4,50	4,50	0,00	Relatief
Gebouwen nabij plan	41749	8	11:03, 26 jun 2018			Polygoon	126009,78	440817,08	3,05	3,05	4,55	Eigen waarde

Invoergegevens rekenmodel

Gebouwen nabij plan

Model: Wegverkeerslawaaai
 P17.335.02-01 - Ameide
 Groep: Gebouwen nabij plan
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Vormpunten	Omtrek.	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Gebruiksfunctie	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250
Gebouwen nabij plan	4	18,00	18,00	3,00	6,00		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	16,16	15,42	3,09	4,99		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	24,71	22,42	2,21	10,15		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	8,99	5,05	2,24	2,26		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	4	12,82	10,27	3,17	3,24		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	16	208,00	1624,39	1,38	37,40		0 dB	False	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	6	142,45	1078,02	1,43	48,82		0 dB	False	0,80	0,80	0,80

Invoergegevens rekenmodel

Gebouwen nabij plan

Model: Wegverkeerslawaaai
P17.335.02-01 - Ameide
Groep: Gebouwen nabij plan
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Groep	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
Gebouwen nabij plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Gebouwen nabij plan	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

II. BIJLAGE

Rekenresultaten

Rekenresultaten rekenmodel

Ten gevolge van de Prinses Marijkeweg
exclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Marijkeweg
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	Prinses Marijkeweg 31	1,50	21,34	15,99	13,63	22,20	
001_B	Prinses Marijkeweg 31	4,50	22,10	16,70	14,40	22,96	
002A_A	Prinses Marijkeweg 33	1,50	24,40	20,29	15,95	25,12	
002A_B	Prinses Marijkeweg 33	4,50	25,90	20,49	18,20	26,76	
002B_A	Prinses Marijkeweg 33	1,50	51,57	46,79	43,78	52,47	
002B_B	Prinses Marijkeweg 33	4,50	51,80	47,00	44,01	52,70	
003A_A	Prinses Marijkeweg 35	1,50	22,82	17,39	15,13	23,68	
003A_B	Prinses Marijkeweg 35	4,50	25,89	20,45	18,21	26,75	
003B_A	Prinses Marijkeweg 35	1,50	51,54	46,76	43,76	52,44	
003B_B	Prinses Marijkeweg 35	4,50	51,80	47,00	44,02	52,70	
004A_A	Prinses Marijkeweg 35A	1,50	20,64	15,20	12,95	21,50	
004A_B	Prinses Marijkeweg 35A	4,50	23,22	17,79	15,53	24,08	
004B_A	Prinses Marijkeweg 35A	1,50	51,76	46,97	43,98	52,66	
004B_B	Prinses Marijkeweg 35A	4,50	52,03	47,22	44,25	52,93	
005A_A	Prinses Marijkeweg 35B	1,50	25,29	20,34	17,54	26,18	
005A_B	Prinses Marijkeweg 35B	4,50	27,21	22,20	19,46	28,09	
005B_A	Prinses Marijkeweg 35B	1,50	51,79	47,00	44,01	52,69	
005B_B	Prinses Marijkeweg 35B	4,50	52,06	47,24	44,28	52,96	
006A_A	Prinses Marijkeweg 35C	1,50	23,80	18,74	16,06	24,68	
006A_B	Prinses Marijkeweg 35C	4,50	26,10	20,97	18,39	26,99	
006B_A	Prinses Marijkeweg 35C	1,50	51,82	47,04	44,05	52,73	
006B_B	Prinses Marijkeweg 35C	4,50	52,08	47,27	44,30	52,98	
007A_A	Prinses Marijkeweg 37	1,50	20,91	15,53	13,20	21,76	
007A_B	Prinses Marijkeweg 37	4,50	24,64	19,28	16,95	25,51	
007B_A	Prinses Marijkeweg 37	1,50	51,88	47,09	44,10	52,78	
007B_B	Prinses Marijkeweg 37	4,50	52,14	47,32	44,36	53,04	
008A_A	Prinses Marijkeweg 39	1,50	20,07	14,77	12,35	20,93	
008A_B	Prinses Marijkeweg 39	4,50	22,52	17,08	14,84	23,38	
008B_A	Prinses Marijkeweg 39	1,50	51,85	47,06	44,07	52,75	
008B_B	Prinses Marijkeweg 39	4,50	52,10	47,28	44,32	53,00	
009A_A	Prinses Marijkeweg 43	1,50	31,61	26,84	23,82	32,51	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Ten gevolge van de Prinses Marijkeweg
exclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinses Marijkeweg
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
009A_B	Prinses Marijkeweg 43		4,50	24,22	19,56	16,29	25,07
009B_A	Prinses Marijkeweg 43		1,50	51,77	46,97	44,00	52,67
009B_B	Prinses Marijkeweg 43		4,50	51,94	47,12	44,18	52,85
010A_A	Prinses Marijkeweg 23		1,50	46,06	41,50	38,13	46,93
010A_B	Prinses Marijkeweg 23		4,50	46,67	42,06	38,76	47,54
010B_A	Prinses Marijkeweg 23		1,50	48,35	44,74	39,67	49,07
010B_B	Prinses Marijkeweg 23		4,50	48,70	45,00	40,10	49,44
011_A	Doelakkerweg 68		1,50	36,60	31,94	28,71	37,47
011_B	Doelakkerweg 68		4,50	38,65	33,92	30,79	39,52
012_A	Doelakkerweg 66		1,50	37,02	32,22	29,22	37,91
012_B	Doelakkerweg 66		4,50	38,78	33,95	31,00	39,68
013_A	Doelakkerweg 64		1,50	34,77	29,94	26,99	35,67
013_B	Doelakkerweg 64		4,50	36,36	31,51	28,59	37,26
014_A	Doelakkerweg 62		1,50	32,70	27,87	24,92	33,60
014_B	Doelakkerweg 62		4,50	34,06	29,18	26,30	34,96
015_A	Doelakkerweg 61		1,50	33,07	28,45	25,15	33,93
015_B	Doelakkerweg 61		4,50	34,34	29,69	26,42	35,20
016_A	Prinses Marijkeweg 31		1,50	51,62	46,86	43,82	52,52
016_B	Prinses Marijkeweg 31		4,50	51,76	47,00	43,95	52,65
017_A	School		1,50	36,05	31,55	28,05	36,90
018_A	School		1,50	22,60	18,19	14,39	23,37
019_A	School		1,50	20,86	15,61	13,11	21,71
020_A	School		1,50	19,94	14,78	12,14	20,78
021_A	School		1,50	29,14	24,16	21,40	30,03
022_A	School		1,50	34,23	29,29	26,48	35,12
023_A	School		1,50	36,16	31,51	28,25	37,02
024_A	School		1,50	40,31	35,64	32,42	41,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Ten gevolge van de Doelakkerweg
exclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doelakkerweg
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	Prinses Marijkeweg 31	1,50	28,64	25,39	18,56	28,96	
001_B	Prinses Marijkeweg 31	4,50	33,60	30,42	23,50	33,93	
002A_A	Prinses Marijkeweg 33	1,50	33,27	30,11	23,17	33,61	
002A_B	Prinses Marijkeweg 33	4,50	35,94	32,81	25,82	36,28	
002B_A	Prinses Marijkeweg 33	1,50	31,50	28,39	21,37	31,84	
002B_B	Prinses Marijkeweg 33	4,50	33,29	30,14	23,17	33,62	
003A_A	Prinses Marijkeweg 35	1,50	30,59	27,40	20,50	30,92	
003A_B	Prinses Marijkeweg 35	4,50	34,21	31,07	24,10	34,55	
003B_A	Prinses Marijkeweg 35	1,50	30,57	27,48	20,43	30,91	
003B_B	Prinses Marijkeweg 35	4,50	32,51	29,37	22,39	32,84	
004A_A	Prinses Marijkeweg 35A	1,50	25,28	21,86	15,26	25,58	
004A_B	Prinses Marijkeweg 35A	4,50	30,30	27,06	20,22	30,62	
004B_A	Prinses Marijkeweg 35A	1,50	28,57	25,50	18,42	28,91	
004B_B	Prinses Marijkeweg 35A	4,50	30,30	27,18	20,19	30,64	
005A_A	Prinses Marijkeweg 35B	1,50	21,13	17,69	11,08	21,42	
005A_B	Prinses Marijkeweg 35B	4,50	24,36	20,82	14,36	24,64	
005B_A	Prinses Marijkeweg 35B	1,50	27,45	24,39	17,30	27,79	
005B_B	Prinses Marijkeweg 35B	4,50	29,11	25,99	18,99	29,45	
006A_A	Prinses Marijkeweg 35C	1,50	21,30	17,64	11,27	21,54	
006A_B	Prinses Marijkeweg 35C	4,50	24,16	20,50	14,18	24,42	
006B_A	Prinses Marijkeweg 35C	1,50	26,50	23,44	16,34	26,84	
006B_B	Prinses Marijkeweg 35C	4,50	28,15	25,03	18,02	28,49	
007A_A	Prinses Marijkeweg 37	1,50	21,40	17,75	11,38	21,65	
007A_B	Prinses Marijkeweg 37	4,50	23,40	19,75	13,41	23,66	
007B_A	Prinses Marijkeweg 37	1,50	23,91	20,83	13,75	24,25	
007B_B	Prinses Marijkeweg 37	4,50	25,55	22,40	15,42	25,88	
008A_A	Prinses Marijkeweg 39	1,50	18,42	14,84	8,39	18,68	
008A_B	Prinses Marijkeweg 39	4,50	21,48	17,77	11,46	21,72	
008B_A	Prinses Marijkeweg 39	1,50	23,00	19,91	12,85	23,34	
008B_B	Prinses Marijkeweg 39	4,50	24,59	21,44	14,47	24,92	
009A_A	Prinses Marijkeweg 43	1,50	19,87	16,24	9,85	20,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Ten gevolge van de Doelakkerweg
exclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Doelakkerweg
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
009A_B	Prinses Marijkeweg 43		4,50	22,79	19,43	12,73	23,09
009B_A	Prinses Marijkeweg 43		1,50	20,92	17,86	10,77	21,26
009B_B	Prinses Marijkeweg 43		4,50	22,41	19,28	12,29	22,75
010A_A	Prinses Marijkeweg 23		1,50	50,58	47,42	40,47	50,91
010A_B	Prinses Marijkeweg 23		4,50	50,11	46,94	40,00	50,44
010B_A	Prinses Marijkeweg 23		1,50	43,49	40,35	33,37	43,82
010B_B	Prinses Marijkeweg 23		4,50	43,20	40,04	33,09	43,53
011_A	Doelakkerweg 68		1,50	47,95	44,82	37,82	48,28
011_B	Doelakkerweg 68		4,50	48,15	45,00	38,03	48,48
012_A	Doelakkerweg 66		1,50	46,91	43,80	36,78	47,25
012_B	Doelakkerweg 66		4,50	47,28	44,14	37,15	47,61
013_A	Doelakkerweg 64		1,50	47,17	44,05	37,03	47,50
013_B	Doelakkerweg 64		4,50	47,54	44,39	37,41	47,87
014_A	Doelakkerweg 62		1,50	45,90	42,81	35,76	46,24
014_B	Doelakkerweg 62		4,50	46,53	43,40	36,41	46,87
015_A	Doelakkerweg 61		1,50	43,87	40,74	33,76	44,21
015_B	Doelakkerweg 61		4,50	44,38	41,23	34,27	44,71
016_A	Prinses Marijkeweg 31		1,50	35,07	31,91	24,96	35,40
016_B	Prinses Marijkeweg 31		4,50	35,94	32,78	25,84	36,28
017_A	School		1,50	46,34	43,17	36,24	46,67
018_A	School		1,50	38,64	35,47	28,54	38,97
019_A	School		1,50	31,46	28,26	21,36	31,79
020_A	School		1,50	27,90	24,64	17,80	28,21
021_A	School		1,50	12,42	8,90	2,21	12,64
022_A	School		1,50	30,53	27,34	20,44	30,86
023_A	School		1,50	35,06	31,87	24,96	35,39
024_A	School		1,50	41,86	38,69	31,77	42,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Ten gevolge van de Hazelaarlaan
exclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hazelaarlaan
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	Prinses Marijkeweg 31	1,50	19,25	14,94	9,14	19,34	
001_B	Prinses Marijkeweg 31	4,50	18,69	14,41	8,54	18,77	
002A_A	Prinses Marijkeweg 33	1,50	14,36	9,96	4,27	14,44	
002A_B	Prinses Marijkeweg 33	4,50	15,68	11,41	5,53	15,76	
002B_A	Prinses Marijkeweg 33	1,50	40,28	36,48	30,00	40,42	
002B_B	Prinses Marijkeweg 33	4,50	42,07	38,25	31,80	42,21	
003A_A	Prinses Marijkeweg 35	1,50	16,73	12,39	6,61	16,81	
003A_B	Prinses Marijkeweg 35	4,50	21,77	17,48	11,63	21,85	
003B_A	Prinses Marijkeweg 35	1,50	39,03	35,24	28,76	39,17	
003B_B	Prinses Marijkeweg 35	4,50	40,80	36,98	30,53	40,94	
004A_A	Prinses Marijkeweg 35A	1,50	15,07	10,68	4,97	15,15	
004A_B	Prinses Marijkeweg 35A	4,50	17,89	13,60	7,75	17,97	
004B_A	Prinses Marijkeweg 35A	1,50	37,14	33,36	26,87	37,29	
004B_B	Prinses Marijkeweg 35A	4,50	38,75	34,94	28,48	38,89	
005A_A	Prinses Marijkeweg 35B	1,50	17,91	13,54	7,79	17,98	
005A_B	Prinses Marijkeweg 35B	4,50	20,58	16,26	10,44	20,66	
005B_A	Prinses Marijkeweg 35B	1,50	36,02	32,24	25,74	36,16	
005B_B	Prinses Marijkeweg 35B	4,50	37,59	33,78	27,32	37,73	
006A_A	Prinses Marijkeweg 35C	1,50	19,68	15,31	9,57	19,76	
006A_B	Prinses Marijkeweg 35C	4,50	21,37	17,07	11,22	21,45	
006B_A	Prinses Marijkeweg 35C	1,50	35,15	31,38	24,87	35,29	
006B_B	Prinses Marijkeweg 35C	4,50	36,69	32,88	26,42	36,83	
007A_A	Prinses Marijkeweg 37	1,50	16,57	12,23	6,45	16,65	
007A_B	Prinses Marijkeweg 37	4,50	18,85	14,58	8,70	18,93	
007B_A	Prinses Marijkeweg 37	1,50	33,29	29,53	23,01	33,44	
007B_B	Prinses Marijkeweg 37	4,50	34,78	30,98	24,51	34,92	
008A_A	Prinses Marijkeweg 39	1,50	14,04	9,76	3,90	14,12	
008A_B	Prinses Marijkeweg 39	4,50	15,60	11,31	5,46	15,68	
008B_A	Prinses Marijkeweg 39	1,50	32,71	28,95	22,43	32,86	
008B_B	Prinses Marijkeweg 39	4,50	34,16	30,35	23,89	34,30	
009A_A	Prinses Marijkeweg 43	1,50	16,73	12,43	6,60	16,81	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Ten gevolge van de Hazelaarlaan
exclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hazelaarlaan
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
009A_B	Prinses Marijkeweg 43		4,50	14,54	10,25	4,40	14,62
009B_A	Prinses Marijkeweg 43		1,50	30,65	26,89	20,38	30,80
009B_B	Prinses Marijkeweg 43		4,50	31,68	27,87	21,41	31,82
010A_A	Prinses Marijkeweg 23		1,50	44,62	40,80	34,35	44,76
010A_B	Prinses Marijkeweg 23		4,50	45,43	41,60	35,17	45,57
010B_A	Prinses Marijkeweg 23		1,50	46,12	42,30	35,85	46,26
010B_B	Prinses Marijkeweg 23		4,50	46,66	42,83	36,40	46,80
011_A	Doelakkerweg 68		1,50	26,17	22,22	15,95	26,29
011_B	Doelakkerweg 68		4,50	28,91	24,89	18,71	29,03
012_A	Doelakkerweg 66		1,50	28,73	24,84	18,48	28,86
012_B	Doelakkerweg 66		4,50	30,35	26,42	20,10	30,47
013_A	Doelakkerweg 64		1,50	30,28	26,45	20,02	30,42
013_B	Doelakkerweg 64		4,50	32,19	28,33	21,94	32,32
014_A	Doelakkerweg 62		1,50	30,03	26,23	19,76	30,17
014_B	Doelakkerweg 62		4,50	30,99	27,12	20,73	31,12
015_A	Doelakkerweg 61		1,50	36,02	32,17	25,76	36,15
015_B	Doelakkerweg 61		4,50	36,75	32,90	26,50	36,89
016_A	Prinses Marijkeweg 31		1,50	43,11	39,29	32,85	43,25
016_B	Prinses Marijkeweg 31		4,50	44,62	40,78	34,35	44,75
017_A	School		1,50	38,65	34,80	28,39	38,78
018_A	School		1,50	22,57	18,42	12,39	22,67
019_A	School		1,50	18,08	13,73	7,97	18,16
020_A	School		1,50	17,46	13,12	7,33	17,54
021_A	School		1,50	14,69	10,49	4,53	14,78
022_A	School		1,50	20,84	16,57	10,71	20,93
023_A	School		1,50	25,46	21,40	15,26	25,57
024_A	School		1,50	39,46	35,62	29,20	39,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Ten gevolge van de Prinsengracht
exclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinsengracht
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	Prinses Marijkeweg 31	1,50	22,65	17,68	12,75	22,69	
001_B	Prinses Marijkeweg 31	4,50	24,07	19,07	14,17	24,10	
002A_A	Prinses Marijkeweg 33	1,50	22,28	17,30	12,38	22,32	
002A_B	Prinses Marijkeweg 33	4,50	23,26	18,27	13,36	23,30	
002B_A	Prinses Marijkeweg 33	1,50	17,21	12,27	7,31	17,25	
002B_B	Prinses Marijkeweg 33	4,50	18,15	13,13	8,25	18,18	
003A_A	Prinses Marijkeweg 35	1,50	22,09	17,12	12,20	22,13	
003A_B	Prinses Marijkeweg 35	4,50	23,50	18,51	13,59	23,53	
003B_A	Prinses Marijkeweg 35	1,50	17,15	12,20	7,24	17,19	
003B_B	Prinses Marijkeweg 35	4,50	18,08	13,06	8,18	18,11	
004A_A	Prinses Marijkeweg 35A	1,50	23,34	18,33	13,45	23,38	
004A_B	Prinses Marijkeweg 35A	4,50	24,52	19,50	14,63	24,55	
004B_A	Prinses Marijkeweg 35A	1,50	17,06	12,12	7,15	17,10	
004B_B	Prinses Marijkeweg 35A	4,50	17,99	12,97	8,09	18,02	
005A_A	Prinses Marijkeweg 35B	1,50	19,14	14,21	9,25	19,19	
005A_B	Prinses Marijkeweg 35B	4,50	22,32	17,31	12,43	22,36	
005B_A	Prinses Marijkeweg 35B	1,50	15,64	10,72	5,73	15,68	
005B_B	Prinses Marijkeweg 35B	4,50	16,59	11,60	6,70	16,63	
006A_A	Prinses Marijkeweg 35C	1,50	22,15	17,15	12,26	22,19	
006A_B	Prinses Marijkeweg 35C	4,50	24,12	19,11	14,22	24,15	
006B_A	Prinses Marijkeweg 35C	1,50	14,32	9,46	4,43	14,38	
006B_B	Prinses Marijkeweg 35C	4,50	15,35	10,42	5,47	15,40	
007A_A	Prinses Marijkeweg 37	1,50	22,96	17,97	13,06	23,00	
007A_B	Prinses Marijkeweg 37	4,50	24,50	19,50	14,60	24,53	
007B_A	Prinses Marijkeweg 37	1,50	15,92	11,03	6,01	15,97	
007B_B	Prinses Marijkeweg 37	4,50	16,92	11,97	7,03	16,97	
008A_A	Prinses Marijkeweg 39	1,50	19,28	14,34	9,37	19,32	
008A_B	Prinses Marijkeweg 39	4,50	21,71	16,70	11,82	21,75	
008B_A	Prinses Marijkeweg 39	1,50	15,56	10,67	5,65	15,61	
008B_B	Prinses Marijkeweg 39	4,50	16,51	11,55	6,61	16,55	
009A_A	Prinses Marijkeweg 43	1,50	21,06	16,07	11,15	21,09	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Ten gevolge van de Prinsengracht
exclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Prinsengracht
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
009A_B	Prinses Marijkeweg 43	4,50	21,51	16,59	11,60	21,55	
009B_A	Prinses Marijkeweg 43	1,50	12,30	7,42	2,40	12,35	
009B_B	Prinses Marijkeweg 43	4,50	13,27	8,33	3,39	13,32	
010A_A	Prinses Marijkeweg 23	1,50	12,30	7,43	2,42	12,36	
010A_B	Prinses Marijkeweg 23	4,50	12,01	7,07	2,13	12,06	
010B_A	Prinses Marijkeweg 23	1,50	19,48	14,55	9,57	19,52	
010B_B	Prinses Marijkeweg 23	4,50	20,80	15,81	10,90	20,84	
011_A	Doelakkerweg 68	1,50	14,53	9,51	4,63	14,56	
011_B	Doelakkerweg 68	4,50	13,99	8,97	4,09	14,02	
012_A	Doelakkerweg 66	1,50	16,72	11,72	6,80	16,75	
012_B	Doelakkerweg 66	4,50	15,81	10,78	5,91	15,84	
013_A	Doelakkerweg 64	1,50	19,55	14,57	9,63	19,58	
013_B	Doelakkerweg 64	4,50	18,88	13,83	8,97	18,90	
014_A	Doelakkerweg 62	1,50	21,16	16,20	11,25	21,20	
014_B	Doelakkerweg 62	4,50	20,99	15,95	11,08	21,01	
015_A	Doelakkerweg 61	1,50	21,47	16,50	11,56	21,51	
015_B	Doelakkerweg 61	4,50	22,54	17,53	12,64	22,57	
016_A	Prinses Marijkeweg 31	1,50	17,27	12,27	7,38	17,31	
016_B	Prinses Marijkeweg 31	4,50	16,57	11,55	6,68	16,60	
017_A	School	1,50	25,87	20,89	15,96	25,90	
018_A	School	1,50	23,67	18,65	13,76	23,70	
019_A	School	1,50	22,47	17,46	12,57	22,50	
020_A	School	1,50	21,38	16,37	11,47	21,41	
021_A	School	1,50	5,45	0,63	-4,48	5,50	
022_A	School	1,50	18,89	13,86	8,98	18,92	
023_A	School	1,50	17,75	12,75	7,85	17,78	
024_A	School	1,50	18,34	13,33	8,45	18,38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Ten gevolge van de Broekseweg
exclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Broekseweg
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	Prinses Marijkeweg 31	1,50	12,74	8,08	2,78	12,81	
001_B	Prinses Marijkeweg 31	4,50	13,87	9,16	3,91	13,93	
002A_A	Prinses Marijkeweg 33	1,50	13,40	8,73	3,44	13,47	
002A_B	Prinses Marijkeweg 33	4,50	14,43	9,74	4,47	14,50	
002B_A	Prinses Marijkeweg 33	1,50	21,91	17,75	11,78	22,02	
002B_B	Prinses Marijkeweg 33	4,50	22,18	17,97	12,06	22,28	
003A_A	Prinses Marijkeweg 35	1,50	13,54	8,87	3,58	13,61	
003A_B	Prinses Marijkeweg 35	4,50	14,74	10,04	4,78	14,80	
003B_A	Prinses Marijkeweg 35	1,50	21,63	17,46	11,50	21,74	
003B_B	Prinses Marijkeweg 35	4,50	21,90	17,69	11,78	22,00	
004A_A	Prinses Marijkeweg 35A	1,50	11,59	6,90	1,64	11,66	
004A_B	Prinses Marijkeweg 35A	4,50	13,78	9,04	3,83	13,84	
004B_A	Prinses Marijkeweg 35A	1,50	17,09	12,89	6,97	17,20	
004B_B	Prinses Marijkeweg 35A	4,50	17,44	13,18	7,33	17,54	
005A_A	Prinses Marijkeweg 35B	1,50	10,20	5,54	0,25	10,28	
005A_B	Prinses Marijkeweg 35B	4,50	12,89	8,15	2,95	12,95	
005B_A	Prinses Marijkeweg 35B	1,50	17,96	13,71	7,85	18,06	
005B_B	Prinses Marijkeweg 35B	4,50	19,68	15,44	9,56	19,78	
006A_A	Prinses Marijkeweg 35C	1,50	11,13	6,45	1,19	11,20	
006A_B	Prinses Marijkeweg 35C	4,50	14,09	9,36	4,14	14,15	
006B_A	Prinses Marijkeweg 35C	1,50	16,54	12,36	6,40	16,64	
006B_B	Prinses Marijkeweg 35C	4,50	16,96	12,70	6,84	17,05	
007A_A	Prinses Marijkeweg 37	1,50	10,56	5,90	0,61	10,64	
007A_B	Prinses Marijkeweg 37	4,50	12,56	7,85	2,60	12,62	
007B_A	Prinses Marijkeweg 37	1,50	16,66	12,49	6,53	16,77	
007B_B	Prinses Marijkeweg 37	4,50	18,71	14,52	8,57	18,81	
008A_A	Prinses Marijkeweg 39	1,50	6,99	2,41	-2,98	7,07	
008A_B	Prinses Marijkeweg 39	4,50	10,70	5,98	0,76	10,77	
008B_A	Prinses Marijkeweg 39	1,50	16,50	12,29	6,37	16,60	
008B_B	Prinses Marijkeweg 39	4,50	18,28	14,03	8,16	18,38	
009A_A	Prinses Marijkeweg 43	1,50	9,11	4,43	-0,85	9,18	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Ten gevolge van de Broekseweg
exclusief aftrek artikel 110g Wgh

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeerslawaa
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Broekseweg
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
009A_B	Prinses Marijkeweg 43	4,50	10,96	6,28	0,99	11,02	
009B_A	Prinses Marijkeweg 43	1,50	15,74	11,53	5,61	15,84	
009B_B	Prinses Marijkeweg 43	4,50	16,55	12,23	6,45	16,64	
010A_A	Prinses Marijkeweg 23	1,50	14,01	9,30	4,06	14,08	
010A_B	Prinses Marijkeweg 23	4,50	14,96	10,26	5,00	15,02	
010B_A	Prinses Marijkeweg 23	1,50	22,63	18,49	12,49	22,74	
010B_B	Prinses Marijkeweg 23	4,50	23,20	18,97	13,07	23,30	
011_A	Doelakkerweg 68	1,50	6,01	1,27	-3,93	6,07	
011_B	Doelakkerweg 68	4,50	5,92	1,20	-4,03	5,98	
012_A	Doelakkerweg 66	1,50	1,20	-3,57	-8,73	1,26	
012_B	Doelakkerweg 66	4,50	1,70	-3,11	-8,22	1,76	
013_A	Doelakkerweg 64	1,50	1,52	-3,28	-8,41	1,58	
013_B	Doelakkerweg 64	4,50	2,49	-2,29	-7,44	2,55	
014_A	Doelakkerweg 62	1,50	0,79	-3,94	-9,14	0,86	
014_B	Doelakkerweg 62	4,50	3,42	-1,15	-6,58	3,49	
015_A	Doelakkerweg 61	1,50	8,84	4,21	-1,14	8,91	
015_B	Doelakkerweg 61	4,50	10,03	5,35	0,06	10,09	
016_A	Prinses Marijkeweg 31	1,50	19,62	15,38	9,52	19,72	
016_B	Prinses Marijkeweg 31	4,50	20,15	15,85	10,07	20,25	
017_A	School	1,50	14,65	9,96	4,69	14,72	
018_A	School	1,50	7,47	2,75	-2,48	7,53	
019_A	School	1,50	8,30	3,60	-1,65	8,37	
020_A	School	1,50	7,37	2,65	-2,58	7,43	
021_A	School	1,50	3,23	-1,48	-6,71	3,30	
022_A	School	1,50	10,74	6,00	0,78	10,80	
023_A	School	1,50	10,91	6,18	0,97	10,98	
024_A	School	1,50	11,92	7,23	1,97	11,99	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Gecumuleerde geluidbelastingen wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaaai
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
001_A	Prinses Marijkeweg 31	1,50	30,63	26,83	20,93	30,95	
001_B	Prinses Marijkeweg 31	4,50	34,48	31,02	24,58	34,81	
002A_A	Prinses Marijkeweg 33	1,50	34,18	30,81	24,30	34,54	
002A_B	Prinses Marijkeweg 33	4,50	36,62	33,25	26,78	36,99	
002B_A	Prinses Marijkeweg 33	1,50	51,93	47,24	43,98	52,77	
002B_B	Prinses Marijkeweg 33	4,50	52,30	47,63	44,30	53,12	
003A_A	Prinses Marijkeweg 35	1,50	31,95	28,33	22,26	32,31	
003A_B	Prinses Marijkeweg 35	4,50	35,35	31,84	25,60	35,72	
003B_A	Prinses Marijkeweg 35	1,50	51,82	47,11	43,91	52,67	
003B_B	Prinses Marijkeweg 35	4,50	52,19	47,49	44,24	53,03	
004A_A	Prinses Marijkeweg 35A	1,50	28,55	24,33	19,03	28,85	
004A_B	Prinses Marijkeweg 35A	4,50	32,17	28,38	22,51	32,51	
004B_A	Prinses Marijkeweg 35A	1,50	51,93	47,19	44,08	52,81	
004B_B	Prinses Marijkeweg 35A	4,50	52,26	47,51	44,38	53,12	
005A_A	Prinses Marijkeweg 35B	1,50	27,94	23,41	19,30	28,52	
005A_B	Prinses Marijkeweg 35B	4,50	30,42	25,91	21,65	30,95	
005B_A	Prinses Marijkeweg 35B	1,50	51,92	47,17	44,08	52,80	
005B_B	Prinses Marijkeweg 35B	4,50	52,23	47,47	44,38	53,10	
006A_A	Prinses Marijkeweg 35C	1,50	28,09	23,48	19,08	28,51	
006A_B	Prinses Marijkeweg 35C	4,50	30,37	25,78	21,38	30,80	
006B_A	Prinses Marijkeweg 35C	1,50	51,93	47,17	44,11	52,82	
006B_B	Prinses Marijkeweg 35C	4,50	52,22	47,45	44,39	53,10	
007A_A	Prinses Marijkeweg 37	1,50	27,13	22,52	17,81	27,43	
007A_B	Prinses Marijkeweg 37	4,50	29,48	24,81	20,40	29,86	
007B_A	Prinses Marijkeweg 37	1,50	51,95	47,18	44,14	52,84	
007B_B	Prinses Marijkeweg 37	4,50	52,23	47,44	44,41	53,11	
008A_A	Prinses Marijkeweg 39	1,50	24,57	19,95	15,53	24,97	
008A_B	Prinses Marijkeweg 39	4,50	27,12	22,43	18,09	27,52	
008B_A	Prinses Marijkeweg 39	1,50	51,91	47,14	44,11	52,81	
008B_B	Prinses Marijkeweg 39	4,50	52,18	47,38	44,37	53,07	
009A_A	Prinses Marijkeweg 43	1,50	32,38	27,68	24,30	33,16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten rekenmodel

Gecumuleerde geluidbelastingen wegverkeer

Rapport: Resultatentabel
 Model: Wegverkeerslawaa
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
009A_B	Prinses Marijkeweg 43	4,50	28,04	23,77	19,02	28,51	
009B_A	Prinses Marijkeweg 43	1,50	51,81	47,02	44,02	52,71	
009B_B	Prinses Marijkeweg 43	4,50	51,99	47,18	44,20	52,88	
010A_A	Prinses Marijkeweg 23	1,50	52,64	49,10	43,09	53,07	
010A_B	Prinses Marijkeweg 23	4,50	52,65	49,03	43,18	53,09	
010B_A	Prinses Marijkeweg 23	1,50	51,20	47,61	41,85	51,68	
010B_B	Prinses Marijkeweg 23	4,50	51,52	47,86	42,22	52,01	
011_A	Doelakkerweg 68	1,50	48,28	45,06	38,35	48,65	
011_B	Doelakkerweg 68	4,50	48,66	45,36	38,83	49,05	
012_A	Doelakkerweg 66	1,50	47,40	44,15	37,54	47,79	
012_B	Doelakkerweg 66	4,50	47,94	44,60	38,17	48,34	
013_A	Doelakkerweg 64	1,50	47,50	44,30	37,52	47,86	
013_B	Doelakkerweg 64	4,50	47,98	44,71	38,06	48,35	
014_A	Doelakkerweg 62	1,50	46,22	43,04	36,22	46,58	
014_B	Doelakkerweg 62	4,50	46,89	43,66	36,93	47,25	
015_A	Doelakkerweg 61	1,50	44,85	41,54	34,91	45,20	
015_B	Doelakkerweg 61	4,50	45,45	42,10	35,54	45,80	
016_A	Prinses Marijkeweg 31	1,50	52,28	47,68	44,21	53,08	
016_B	Prinses Marijkeweg 31	4,50	52,62	48,06	44,46	53,39	
017_A	School	1,50	47,39	44,04	37,47	47,74	
018_A	School	1,50	38,99	35,72	28,94	39,32	
019_A	School	1,50	32,48	28,96	22,61	32,81	
020_A	School	1,50	29,61	25,87	19,85	29,92	
021_A	School	1,50	29,41	24,49	21,55	30,26	
022_A	School	1,50	36,01	31,66	27,60	36,71	
023_A	School	1,50	38,90	34,94	30,10	39,51	
024_A	School	1,50	45,44	41,68	36,12	45,90	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen