



Gemeente Westerkwartier

Postbus 100
9350 AC LEEK

Groningen	18 februari 2022
Ons kenmerk	Z/21/050027
Contactpersoon	
Uw e-mail van	11 februari 2022
Uw kenmerk	-
Bijlage(n)	-

Onderwerp: Ontwerp-wijzigingsplan Noorderweg 26 te Marum

Geachte ,

Van u ontvingen wij bovengenoemd ontwerp-wijzigingsplan met het verzoek om een vooroverlegreactie. Graag voldoen wij aan uw verzoek. Hierbij ontvangt u onze reactie.

Instemming

Het waterschap Noorderzijlvest kan instemmen met dit plan. Het plan kent een toename aan verharde oppervlak waardoor versnelde afvoer van hemelwater optreedt. Omdat het hemelwater via de westelijke perceelsloot zal worden afgevoerd, via een relatief kleine duiker, is compensatie voor versnelde afvoer niet noodzakelijk. Op deze manier wordt versnelde afvoer niet afgewenteld op regionale watersysteem, maar eerst geborgen in het plangebied. Bij hevige neerslag kan dit wel leiden tot hoge waterstanden in de perceelsloot en (tijdelijk) hoge(re) grondwaterstanden.

Vragen?

Hebt u hierover nog vragen? Neemt u gerust contact op met , telefoonnummer 050-304 8911, e-mailadres @noorderzijlvest.nl.

Met vriendelijke groet,

manager Watersystemen en Waterveiligheid
namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest